

**Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2020 / 2021 учебному году**

Составлен «05» августа 2020 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида «Страна чудес»
структурное подразделение - детский сад № 15 «Жемчужина»

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)

Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина № 152

3. Фактический адрес:

Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 152

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания 2014 год

(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Заводчикова Ольга Германовна, директор МАДОУ детский сад «Страна чудес», 6-35-41;

Калинина Валентина Михайловна, заведующий структурным подразделением – детским садом № 15 «Жемчужина», 6-95-10

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением Администрации НГО от 29.05.2020г. №1034-а «О приемке образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году», приказом Управления образования Администрации НГО от 30.03.2020г. №125 «О подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Новоуральского ГО, к 2020/2021 учебному году», приказа МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 07.04.2020г. № 01-06/20 «О подготовке к 2020–2021 учебному году», приказа МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 05.06.2020г. № 01-06/23 «О приемке структурных подразделений к новому 2020/2021 учебному году». (полное наименование нормативного акта, дата, номер)

1. Комиссией в составе:

1.1 Председатель комиссии:

Заводчикова О.Г. - директор МАДОУ детский сад «Страна чудес»;

7.2. Члены комиссии:

Евтушенко И.В. - заместитель директора по АХР;

Круглова И.Л. - юрисконсульт;

Ларионов В.Г. - специалист по охране труда;

Мясникова И.А. - специалист по закупкам;

Никитина Е.А. - специалист по кадрам, председатель профкома;

Султанова О.Р. - технолог.

7.3 Приглашенные:

Специалист ФГПН ФГКУ «СУ ФПС №5 МЧС России»:

Долгих А.В. – старший инспектор отделения организации и осуществления
Федерального Государственного пожарного надзора отдела Федерального
Государственного пожарного надзора ФГКУ «СУ ФПС №5 МЧС России»;

Специалисты обслуживающих организаций ООО «Сова-Н»: Щекалев Е.Ю. –
инженер-инспектор по техническим средствам охраны.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида «Страна чудес» структурное подразделение - детский сад № 15 «Жемчужина»

(полное наименование образовательной организации)


к 2020/ 2021 учебному году

готова

(готова / не готова)

**Председатель
комиссии:**

О.Г. Заводчикова



(подпись)

Члены комиссии:

Евтушенко И.В.



(подпись)

Круглова И.Л.



(подпись)

Ларионов В.Г.



(подпись)

Мясникова И.А.




(подпись)

Никитина Е.А.



(подпись)

Султанова О.Г.



(подпись)


Приглашенные специалисты:

Долгих А.В.



(подпись)

Щекалев Е.Ю.



(подпись)

*Приложение к Акту готовности
образовательной организации в
Свердловской области
к 2020/ 2021 учебному году*

Акт составлен «05» августа 2020 г.

Структурное подразделение – детский сад № 15 «Жемчужина»

МАДОУ детский сад «Страна чудес»

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	Указать реквизиты	Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес» (новая редакция), утвержденный Постановлением Администрации НГО от 14.11.2019 № 2250-а.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 752226 выдано 13.12.2014 оперативное управление (здание) 66 АЖ 752225 выдано 03.12.2014 оперативное управление (здание хозяйственного блока) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	Указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 917572 выдано 12.02.2015 постоянное (бессрочное) пользование (земельный участок) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение	1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 17624, выдана Министерством

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	свидетельство об аккредитации	(приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	общего и профессионального образования Свердловской области, 13.01.2014 года, бессрочно, бланк серия 66Л01 № 0003703, Приложение № 1 к лицензии серия 66П01 № 0009694 2) Данные, указанные в лицензии соответствуют Уставу. 3) Дошкольное образование Дополнительное образование детей и взрослых 5) Не требуется
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеется. ПРОЕКТ Модуль 5. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,6 лет до 7 (8) лет на 2020-2021 учебный год. Утверждена приказом директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» от «31» июля 2020 г. № 01-06/26. 2)-
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Имеется. Программа развития МАДОУ детский сад «Страна чудес» на 2019-2021 гг. Согласована УО НГО 21.12.2018г. №262, приказом МАДОУ детский сад «Страна чудес» «Об утверждении программы развития» № 01-05/124 от 29.12.2018 г. 2)-
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 уч.год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1)Имеется. Годовой план работы педагогического коллектива структурного подразделения – детского сада № 15 на 2020-2021 годы, 2)Утвержден директором МАДОУ детский сад «Страна чудес» 05.08.2020 г Распоряжение по детскому саду №133 от 29.07.2020г.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
9.	Количество объектов (территрий) организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1)2 2)1 3)0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать) 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1)В одну смену, с 12-часовым пребыванием воспитанников, с 6.30 до 18.30 час, исключая выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 2)12 групп 3)-
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся_(указать на сколько человек)	285 12 264 264 0
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники;	1) 2 1 26 0 0

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	0 37,5 2) 2 1 24 0 0 0 36 Младший воспитатель-2, воспитатель-1, уборщик служебных помещений-2, повар – 1, кухонный рабочий-1
13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса			
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт приема – сдачи выполненных работ по графику ППР тепловых энергоустановок и сантехнического оборудования июль 2020 Акт осмотра, промывки и ревизии систем холодного, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, и санитарно-технических приборов от 03.08.2020 г. Акт промывки системы отопления зданий от 03.08.2020г. Акт приема сдачи выполненных работ по графику ППР тепловых энергоустановок и сантехнического оборудования июль 2020г. Договор с ООО «Энергосервис» № 08-02 /207-2020 от 30.06.2020 г.
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	соответствует
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	не требуется

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствует/не соответствует	отсутствуют
18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
19.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Физкультурный зал общей площадью 126,6 кв.м. Готовность 100% Акт проверки №2 от 29.05.2020 года
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования.	Указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование имеется, инвентарь в норме, оборудование и инвентарь находятся в исправном состоянии. Акт проверки к учебному году № 3 от 29.06.2020г. Договор с ООО «Энергосервис» № 536/03-11//08-02/383/1-2019 от 01.11.2019 г. Акт проверки от 10.12.2019 года (1 раз в год) Сертификаты соответствия имеются.
21.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Имеется спортивная площадка, соответствует требованиям, готовность 100%. Акт проверки № 4 от 29.06.2020 года
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	Указать реквизиты актов испытаний	Соответствует Договор с ООО «Энергосервис» № 536/03-11//08-02/383/1-2019 от 01.11.2019г. Акт о проверке состояния спортоборудования от 10.12.2019 года (1 раз в год)
23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации			
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким	1) предписания отсутствует; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек – 0; 3) – 4) -

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	5)-
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Обязанности возложены на заведующего структурным подразделением – детским садом № 15 Калинину В.М. Приказом директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» 01-07/85 от 10.06.2020 года.
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p>	<p>1) Заведующий д/с обучен по программе пожарно-технического минимума, удостоверение выдано 08.06.2020 года Протокол №1 от 08.06.2020г.(срок действия 3 года).</p> <p>2) Обязанности возложены на заведующего структурного подразделения – детского сада № 15 Калинину В.М. Приказ МАДОУ детский сад «Страна чудес» 01-07/85 от 10.06.2020 года.</p> <p>3) Проводится по годовому тематическому плану обучения работников МАДОУ детский сад «Страна чудес», разработанному в соответствии с тематическим планом утвержденным постановлением Администрации НГО от 27.11.2019 г.№2315 на 2020 год «Об организации обучения работников организаций, расположенных на территории НГО, по вопросам пожарной безопасности»</p> <p>4) Обучение воспитанников не предусмотрено.</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)	5) Участие в эвакуационных учениях 2 раза в год. Акт практической отработки плана эвакуации от 03.06.2020 г.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета первичных средств пожаротушения; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. в детском саду достаточное количество первичных средств пожаротушения (ОУ-5 – 67 штук, ОУ-3 - 2шт.) Первичные средств пожаротушения находятся в рабочем состоянии 2) Имеется. Журнал учета первичных средств пожаротушения ведется в соответствии с требованиями. 3) средства пожаротушения проверены на срок годности в организации ООО «Виола – прим», лицензия № 4-Б/01104. Огнетушители исправны, заряжены и опломбированы Акт от 19.06.2020г.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной	1) Имеется, в исправном состоянии. Акт - 881/06/20 от 03.06.2020г. проверки технического состояния и работоспособности установок пожарной, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 2) Договор с ООО «СОВА-Монтаж» № 145/МО-20//08-02/225-2020 от 01.07.2020 г. 3) Имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны по линии проводной связи: - выведен на пульт Единой дежурной диспетчерской службы ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России». Договор с ООО «СОВА-Монтаж» № 145/МО-20//08-02/225-2020 от 01.07.2020 г. - сигнал передаётся по телефонной связи по договору

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		автоматики	об оказании услуг связи с ООО УЭХК-ТЕЛЕКОМ №15/02508/7//08-02/7-2020 от 01.01.2020 г. 4) ООО «УЭХК – Телеком», договор № 15/02508//08-02/7-2020 от 01.01.2020; 5) Иных систем пожарной автоматики нет.
29.	Состояние путей эвакуации	Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Состояние путей эвакуации соответствует требованиям Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	Да/нет	Электроустановки здания соответствуют требованиям правил ПБ. Технический отчет от 2020г. Акт приема сдачи выполненных работ согласно плана-графика ППР д/ с №15 от апреля 2020г. Договор 08-02/207-2020 от 30.06.2020г. ООО «Энергосервис»
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Акт проверки систем внутреннего противопожарного водопровода от 22.05.2020г.; электрозадвижки от 26.06.2020 г., Суточный акт осмотра пожарных гидрантов от 19.05.2020 г. 2)Наружное – имеется. Соответствует требованиям.
32.	Наличие Декларации пожарной безопасности	Декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Имеется. Зарегистрирована в Отделе ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» № 65 540 – ОС - 00012 от 10.07.2015г.
33. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных	Предписаний нет. 1)- 2)-

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>нарушений; 3) количество не устраненных нарушений; 4) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>3)- 4)- 5)- 6)-</p>
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников;</p>	<p>1) Согласно договора с ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России № 39//08-02/83-2020 от 17.01.2020 г. аттестация гигиенических знаний заведующего стр.подр.-дс 15 Калининой В.М. от 14.07.2020 г. Дата следующей аттестации июль 2022 г. 2) Не требуется 3) Обучены. Аттестация сотрудников проводится согласно утвержденного годового графика (1 раз в 2 года, работники пищеблока, мл. воспитатели, кладовщик 1 раз в год), договор с ФГБУЗ «ЦГиЭ № 31 ФМБА России» от 17.01.2020г. № 08-02/83-202017.01.2020г.</p>
36	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования</p>	<p>1) Имеется пищеблок. 2) Оснащен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 3) Контроль соответствия холодильного оборудования паспортным характеристикам осуществляет ООО «Размер плюс» ежемесячно.</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока питания (указать реквизиты*);</p>	<p>Договор № 20139/08-02/221-2020 от 30.06.2020 г. Акт от 27.07.2020г. ООО «РАЗМЕР ПЛЮС».</p> <p>4) Организация горячего питания обеспечена за счет собственного пищеблока.</p> <p>Договоры на поставку продуктов:</p> <p>08-02/176-2020 от 10.06.2020 ИП Чудакова М.А. 08-02/191-2020 от 23.06.2020 ИП Бобров А.А. 08-02/192-2020 от 23.06.2020 ИП Бобров А.А. 08-02/193-2020 от 23.06.2020 ИП Чудакова М.А. 08-02/195-2020 от 23.06.2020 ИП Чудакова М.А. 08-02/196-2020 от 29.06.2020 ИП Новрузов Р.А. 08-02/197-2020 от 29.06.2020 ИП Новрузов Р.А. 08-02/198-2020 от 29.06.2020 ИП Новрузов Р.А. 08-02/199-2020 от 29.06.2020 ИП Новрузов Р.А. 08-02/200-2020 от 29.06.2020 ИП Чудакова М.А. 08-02/201-2020 от 29.06.2020 ООО "УралТоргКонтракт" 08-02/202-2020 от 29.06.2020 ИП Чудакова М.А. 08-02/203-2020 от 29.06.2020 ООО "УралТоргКонтракт" 08-02/214-2020 от 30.06.2020 ООО "Авангард Плюс" 08-02/215-2020 от 30.06.2020 ООО "Авангард Плюс" 08-02/216-2020 от 30.06.2020 ООО "Наш Хлеб" 08-02/217-2020 от 30.06.2020 ООО "Наш Хлеб" 08-02/218-2020 от 30.06.2020 ООО "Авангард Плюс" 08-02/219-2020 от 30.06.2020 ООО "Авангард Плюс" 08-02/227-2020 от 07.07.2020 ООО "Авангард плюс" 08-02/231-2020 от 07.07.2020 ООО "Аваград Плюс" 08-02/232-2020 от 07.07.2020 ООО "УралТоргКонтракт" 08-02/235-2020 от 20.07.2020 ИП Бобров А.А. 08-02/236-2020 от 20.07.2020 ИП Бобров А.А. 08-02/238-2020 от 20.07.2020 ООО "Аврора" 08-02/239-2020 от 20.07.2020 АО "ГК "РОСМОЛ" 08-02/240-2020 от 20.07.2020 ИП Епифанова О.В. 08-02/241-2020 от 21.07.2020 ИП Новрузов Р.А. 08-02/242-2020 от 21.07.2020 ООО "Аврора" 08-02/243-2020 от 21.07.2020 ООО "Аврора" 08-02/246-2020 от 27.07.2020 ИП Чудакова М.А. 08-02/247-2020 от 27.07.2020 ИП Чудакова М.А. 08-02/248-2020 от 27.07.2020 ООО "УралТоргКонтракт" 08-02/249-2020 от 27.07.2020 ИП Чудакова М.А. 08-02/250-2020 от 27.07.2020 ИП Чудакова М.А.</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			08-02/251-2020 от 27.07.2020 ИП Чудакова М.А. 08-02/252-2020 от 27.07.2020 ООО "УралТоргКонтракт" 08-02/253-2020 от 27.07.2020 ООО "Авангард плюс" 08-02/254-2020 от 27.07.2020 ИП Бобров А.А. 08-02/255-2020 от 27.07.2020 ИП Бобров А.А. 08-02/258-2020 от 27.07.2020 ИП Бобров А.А. 08-02/259-2020 от 27.07.2020 ИП Чудакова М.А. 08-02/260-2020 от 27.07.2020 ООО "Новоуральский мясной двор" 08-02/261-2020 от 27.07.2020 ООО "Аврора" 08-02/262-2020 от 27.07.2020 ООО "УралТоргКонтракт" 5) Охват горячим питанием -100% б) Имеется. Корректировка Паспорта пищеблока планируется до 01.09.2020 г.
37.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Учреждение оборудовано передвижной бактерицидной установкой «Дезар» - 8 шт, облучатель бактерицидный ОБН – 12 шт.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	На вводе в детский сад установлены муфтовые и фланцевые фильтры 5975.00.00 ПС для механической очистки воды, на бассейне установка бактерицидная ультрафиолетовая «Лазурь М – 10.50».
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	Указать реквизиты	Акт технического состояния систем вентиляции зданий после проведения планово-предупредительного ремонта от марта 2020г. Акт № 3 сдачи-приемки выполненных работ от 16.03.2020г. Договор № ООО «Энергосервис», договор № 08-02/207-2020 от 30.06.2020г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*);	1) Имеется медицинский, прививочный кабинет. 2) Имеется. Лицензия, выданная ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России № ФС-66-01-001847 от 03.04.2014 г. Соглашение о взаимодействии от 01.08.2013 г.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		3) обеспеченность медицинским персоналом	Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 08-02/228-2018-598/МЧ-18 от 11.09.2018 г. 3) 1 врач, 1 медицинская сестра
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям, в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	Указать реквизиты*	Вода холодная, вода горячая: протокол лабораторных исследований № 02.288 от 09.04.2019г. Отклонений нет.
42.	Проведение медицинского осмотра сотрудников организации, в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Проведение медосмотра в соответствии с утвержденным графиком. 1 раз в год. Очередной срок проведения июнь, ноябрь-декабрь 2020 год.
43.	Наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Имеются 2 шт.
44.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	2 дозатора на фильтре, по одному в каждой дежурной группе (8 шт.), 1 шт. в обеденной зоне.
45.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	наличие/отсутствие	отсутствует
46.	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа	наличие/отсутствие	Помещения групп детского сада оснащено передвижной установкой «Дезар» (8 шт.) облучателем бактерицидным ОБН (12шт.)
47.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	<p>предписание/акт проверки (указать реквизиты)</p> <p>1) количество неустраненных недостатков;</p> <p>2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</p> <p>4) отчеты об устранении недостатков</p>	<p>Акт внеплановой проверки от 16.07.2019г. Акт обследования и категорирования объекта (территории) от 13.11.2019г.</p> <p>1) Предписаний - нет.</p> <p>2) Неустраненных недостатков, срок устранения которых истек – нет.</p> <p>3) Плана устранения недостатков с указанием сроков устранения – нет.</p> <p>4) Отчета об устранении недостатков – нет.</p>
49.	Паспорт безопасности образовательной организации	<p>Паспорт разработан, согласован в подразделениях:</p> <p>1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области(дата)</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области(дата)</p> <p>3) Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата)ъ</p> <p>4) Иных (указать, дата)</p>	<p>Паспорт разработан, утвержден Начальником УО Администрации НГО И.П. Лобовой. Согласован в феврале 2020г.:</p> <p>1) Начальником ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области И.В. Савельевым</p> <p>2) Начальником ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» К.А. Бутаковым.</p> <p>3) Руководителем оперативной группы в Новоуральском городском округе, Зам. начальника отдела в г. Новоуральске УФСБ России по Свердловской области Р.И.Никитиным</p>
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	1)Заведующий структурным подразделением-д/садом. Приказ 01-07/84 от 10.06.2020 год

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Зав. структ. подраздел.-д/с по «Программе подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в объеме 36 часов. Регистрационный №783 от 15.09.2017г. Обучение сотрудников по Тематическому плану учебных занятий в МАДОУ детский сад «Страна чудес» по обучению работающего персонала в области защиты от ЧС природного и техногенного характера. Приложение № 1 к приказу № 01-06/57 от 10.10.2019 года. (55 сотрудников) 2) Количество инструктажей – 6. Обучение проводится согласно тематического плана с отметками в журнале заведующим структурным подразделением – детским садом №15 Калининой В.М.
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются в количестве 12 штук, утверждены директором МАДОУ детский сад «Страна чудес» в 2014г.
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в МАДОУ детский сад «Страна чудес», Приказ МАДОУ детский сад «Страна чудес» «О допуске автотранспорта на территории детских садов» №01-07/87 от 10.06.2020г.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) В штатном расписании МАДОУ не предусмотрена. Охрана детского сада организована в дневное время сотрудником ООО ЧОП «СОВА-Р» с 06.30 до 18.30.договор № 08-02/26-2020 от 09.01.2020 г. 2) Отсутствует. 3) Услуги по физической охране детского сада сотрудником ООО ЧОП «СОВА-Р» в соответствии с договором № 08-02/26-2020 от 09.01.2020 г.
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Переносные кнопки тревожной сигнализации (КТС) имеются в наличии, в количестве 2 шт., в исправном состоянии. Места нахождения КТС: кабинет заведующего детским садом (2-й этаж) и кабинет заведующего хозяйством (1-й этаж). 2) Сигнал выведен на пульт ОВО по Новоуральскому ГО и МО «Поселок Уральский» - филиал ФГКУ «ОО ВНГ России по Свердловской области». 3) Договор на обслуживание КТС с ООО «СОВА-Монтаж» от 01.07.2020 №145/МО-20//08-02/225-2020. 4)- нет 5) – нет
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется. Здание оборудовано речевой системой оповещения и управления эвакуацией людей. АПС и система оповещения в исправном рабочем состоянии, акт проверки от 03.06.2020г. 2) Договор на обслуживание №145/МО-20//08-02/225-2020 от 01.07.2020г. ООО «Сова-Монтаж» 3)- 4)-

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Здание д/с оборудовано охранной сигнализацией, в исправном состоянии. 2) Договор на обслуживание с ООО «СОВА-Монтаж» № 145/МО-20//08-02/225-2020 от 01.07.2020. 3) - 4) -
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*)	1) Здание оборудовано системой видеонаблюдения. Находится в исправном состоянии. 2) наружные камеры по периметру– 10 штук внутренние видеокамеры - 4 штуки. 3) Вывод видеонаблюдения на монитор в холл 1 этажа (помещение №1119) 4) Договора от 28.06.2018 № 08-02/144-2018 с ИП Михайлов А.С.
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется в наличии: система видеонаблюдения, охранная сигнализация и средство передачи тревожных сообщений в ОВО (КТС) 2) нет

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется, основной вход в здание оборудован постом охраны. 2)-
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1)- 2) отсутствует, приобретение ручных металлоискателей запланировано на 2021г.(Акт обследования и категорирования объекта (территории) от 13.11.2019г.)
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется в исправном состоянии 2) договор № 145/МО-20//08-02/225-2020 от 01.07.2020г. с ООО «Сова-Монтаж» 3) - 4) -
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) 2 въезда на объект (территорию) оснащены воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении. 2)-
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1)- 2) отсутствует в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. Объект 2 категории опасности.
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1)- 2) отсутствует в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ №1006 от

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			02.08.2019г. Объект 2 категории опасности.
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Имеется ограждение сеткой - рабицей по периметру территории детского сада. 2) Ограждение в соответствии с проектной документацией, в исправном состоянии.
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Освещение имеется. 2) Исправно.
68. Раздел 7. Информационная безопасность			
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт о ревизии библиотечного фонда №3 от 04.08.2020г.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется. Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет с ООО «Телеком–Нейва» № 70201674/08-02/6-2020 от 01.01.2020 г. Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к виртуальной части сети с ООО «Телеком–Нейва» № 70201673/08-02/5-2020 от 01.01.2020 г.
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	5 компьютеров
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Не требуется
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Контент – фильтрация отсутствует в связи с тем, что воспитанники детского сада не имеют доступа к Интернету.
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Не требуется
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной	Приказ «О контроле за использованием программного обеспечения» МАДОУ детский сад

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		организации	«Страна чудес» №01-07/150 от 17.08.2016г.
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	На балансе дошкольной образовательной организации отсутствуют технические средства для перевозки воспитанников.
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе</p>	<p>1) Имеется «Паспорт дорожной безопасности» образовательной организации (в том числе визуализированный паспорт).</p> <p>2) утвержден 02.07.2019 г.</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	3) согласован 01.07.2019 г. 4) согласован 01.07.2019 г.
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка.	наличие/отсутствие	Отсутствует.
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует.
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется в холле здания. Имеется визуализированный паспорт дорожной безопасности.
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) Ограждение территории в исправном состоянии, выхода на проезжую часть дороги нет. 2) 2 пешеходных перехода, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии ГОСТ Р52289-2004. 3) Тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части имеются, находятся в удовлетворительном состоянии.
83. Раздел 9. Охрана труда			
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	Указать реквизиты*	Обязанности по охране труда в детском саду возложены на заведующего структурным подразделением – детским садом Калинину В.М.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			(приказ МАДОУ детский сад «Страна чудес» № 01-07/83 от 10.06.2020 г.
85.	Наличие коллективного договора	Указать реквизиты*	Коллективный договор МАДОУ детский сад «Страна чудес» на 2020 – 2022 годы и приложения к нему, утвержден директором МАДОУ детский сад «Страна чудес» 19.12.2019г., зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости населением Свердловской области 22.01.2020г.. Введен в действие 19.12.2019г.
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Заведующий структурным подразделением – детским садом № 15. Удостоверение № 19-04-089 от 25.04.2019 г. 2) Удостоверение № 19-04-087 от 25.04.2019 год, уполномоченный по охране труда воспитатель Серова Н.И.
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Разработан 11.01.2020 г., согласован со специалистом по ОТ МАДОУ детский сад «Страна чудес».
88.	Наличие инструкций по охране труда	Указать реквизиты*	Инструкции по охране труда имеются в наличии, утверждены приказом директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» № 01-07/135 от 19.08.2014 года
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал по проведению инструктажей по охране труда имеется, заполняется в соответствии с требованиями.
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	Указать периодичность	Инструктажи проводятся систематически (не менее 2 раз в год январь, июль), внеплановые и целевые по приказам и инструктивным письмам.
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего;	1) 22 Проведена специальная оценка условий труда в 2017 году.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	2) 22 3) 0 4) 2022 год
92. Раздел 10. Ремонтные работы			
93.	Проведение капитального ремонта	Виды работ	Не ведутся.
94.	Проведение текущего ремонта	Виды работ	Не ведутся.
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	Указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы	1. Замена светильников с ЛБ лампами на светодиодные. 2. Восстановление приточной вентиляции. 3. Восстановление облицовочной плитки на фасаде здания. 4. Восстановление на всех эвакуационных выходах кирпичных и облицовочных разрушений. 5. Устранение плесени на фасадах здания и в подвальном помещении хозблока.