Акт готовности образовательной организации в Свердловской области к 2021 / 2022учебному году

Составлен «30» июня 2021г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес», структурное подразделение – детский сад № 33 «Солнышко»

2. Юридический адрес: *(в соответствии с уставом образовательной организации)*
Россия, 624130,Свердловская область, г. Новоуральск, улица Ленина, 152

3. Фактический адрес:
Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Ленина,93
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания 1961
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Директор МАДОУ детский сад «Страна чудес» Заводчикова Ольга Германовна, 6-35-41
Заведующий структурным подразделением - детским садом № 33 Сигиденко Татьяна Альбертовна, 6-14-58

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии: Постановлением Администрации НГО от 21.04.2021г. №853-а «О приемке образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному год», приказом Управления образования Администрации НГО от 20.04.2021г. №116 «О подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Новоуральского ГО, к 2021/2022 учебному году», приказа МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 11.05.2021г. № 01-06/27-1 «О подготовке к 2021–2022 учебному году», приказа МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 20.05.2021г.№ 01-06/28 «О приемке структурных подразделений к новому 2021/2022 учебному году».

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:
Заводчикова О.Г. - директор МАДОУ детский сад «Страна чудес».

7.2. Члены комиссии:
Евтушенко И.В. - заместитель директора по АХР;
Круглова И.Л. – юрисконсульт;
Ларионов В.Г. - специалист по охране труда;
Никитина Е.А. - специалист по кадрам, председатель профкома;
Султанова О.Р. - технолог;
Гришин К.А. – государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» по пожарному надзору;
Швыряев А.А. - инженер гр. ОВИЭИТСОиБ ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

7.3. Приглашенные:

Представитель обслуживающих организаций ООО «Энергосервис» - Шамин В.П., начальник участка;

Представитель обслуживающей организации ООО «Сова-Монтаж» - Паладий В.Г., инженер.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес», структурное подразделение – детский сад №33 «Солнышко»

к 2021/ 2022 учебному году готово

(готова / не готова)

Председатель комиссии: О.Г. Заводчикова _____ (подпись)

Члены комиссии:

Евтушенко И.В._____ (подпись)

Ларионов В.Г. _____ (подпись)

Круглова И.Л _____ (подпись)

Султанова О.Р. _____ (подпись)

Никитина Е.А _____ (подпись)

Швыряев А.А. _____ (подпись)

Гришин К.А. _____ (подпись)

Приглашенные специалисты:

Шамин В.П. _____ (подпись)

Паладий В.Г. _____ (подпись)

(готова / не готова)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2021 / 2022 учебному году

Но-мер стро-ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес» утвержден Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 14.11.2019 года № 2250-а. Изменения в Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес» утверждены Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 23.10.2020 № 2272-а.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 26.11.2014 г. № 66 АЖ 679516 оперативное управление (здание)
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 28.11.2014г. г. № 66 АЖ 679547 постоянное (бессрочное) пользование (земельный участок)
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);	1)Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 13.01.2014 № 17624 (серия 66Л01 № 0003703) с приложением к лицензии (серия 66П01 № 0009694). Выдана на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.11.2014 № 1632-ли, бессрочно.

1	2	3	4
		2)соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3)виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4)дата и номер свидетельства об аккредитации	2)Все данные, указанные в лицензии, соответствуют данным Устава. 3).Дошкольное образование Дополнительное образование детей и взрослых. 4)Не требуется
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1)Имеется. Модуль 6. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 6 лет на 2020-2021 учебный год. ПРОЕКТ Модуль 6. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 лет до 7 (8) лет на 2021-2022 учебный год. Актуализация и утверждение «Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет» на 2021-2022 учебный год в срок - до 27.08.2021г. 2) 0
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Программа развития образовательной организации на 2019 – 2021г.г. Утверждена приказом директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 29.12.2018 г. № 01-05/124 "Об утверждении программы развития": 2) 0
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) В наличие проект годового плана работы детского сада №33 «Солнышко» на 2021 (сентябрь) – 2022(август) год. 2) Будет принят на педагогическом совете в августе 2021г.

1	2	3	4
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 2) 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2)в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 2) во вторую смену обучаются: количество классов / количество обучающихся в них	1)В одну смену (12-ти часовое пребывание воспитанников с 6.30 час до 18.30 час, исключая выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни) 2) 4 группы (73 чел.) 3)0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1)75 2) 4 группы 3)73 4) 0 5) 0

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	0,5 - заведующий структурным подразделением 1,0 - заведующий хозяйством 0.5 - старший воспитатель 8,0 - воспитатели 0.5 - музыкальный руководитель 4,0 - младшие воспитатели 2,0 - повара детского питания 6,5 – иные 0,5 - заведующий структурным подразделением 1,0 - расширение зоны обслуживания (из д/с№43) 0,5 – старший воспитатель 0,5 музыкальный руководитель 8,0 - воспитатели 4,0 - младшие воспитатели 2,0 - повара детского питания 6,5 - иные
13.	**Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса**		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования производятся в соответствии с графиком ППР на 2021г. Акт № б/н от апреля 2021г. приёма-сдачи выполненных работ по графику ППР тепловых энергоустановок и сантехнического оборудования
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Соответствует Оснащенность ученической мебелью в соответствии с СП 2.4.3648-20, п.2.4.3.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспечение учебниками не предусмотрено.
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Наличие мастерских не предусмотрено

1	2	3	4
18.	**Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации**		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Физкультурный зал имеется в наличии. Акт комиссионного осмотра от 21.06.2021г. Готовность в норме
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование и инвентарь имеются в наличии, в количестве, соответствующем норме. Спортивное оборудование и инвентарь проверяются еженедельно, ежеквартально с составлением Акта, записью в «Журнале регистрации результатов регулярного, функционального осмотра, а также статистического испытания спортивного оборудования». Еженедельно спортивное оборудование и инвентарь проверяется заведующим хозяйством с записью в журнале. Ежеквартально спортивное оборудование и инвентарь осматривается комиссией с составлением Акта и записью в журнале. Последний Акт от 21. 06.2021г.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Стадион, бассейн и спортивная площадка в детском саду отсутствуют
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Осмотр, статическое испытание лестниц, стремянок и спортивного оборудования проведен представителями ООО «Энергосервис» в декабре 2020 г. (Акт от 10.12.2020 г.)
23.	**Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации**		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения	1)Предписание ГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» от 30.04.2021, № 14/1/1 2) Неустраненных нарушений -1. Предписания ГПН 3) 0 4) План по устранению нарушения имеется в наличие. Разрабатывается проект на установку автоматического открывания ворот. 5) Отсутствует. Будет предоставлен по мере устранения нарушения

1	2	3	4
		(каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственным лицом за выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечение ПБ и эксплуатацию установок пожарной сигнализации и СОУЭ является заведующий структурным подразделением - детским садом Т. А. Сигиденко. Основание: приказ директора МАДОУ «Страна чудес» № 01-07/91 от 16.06.2021 г. «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности». Лица, ответственные за ПБ помещений: - Тихомирова Л.П., заведующий хозяйством, ответственный за противопожарное состояние всех помещений в целом. Распоряжение от 11.01.2021 №1 « О назначении ответственных за противопожарное состояние помещений»; -Андреева Т.Ф., Груздева Е.В., повара детского питания. Ответственные за включение и выключение электроплиты, электропривода, работу холодильного оборудования на пищеблоке. Распоряжение от 11.01.2021 №1 « О назначении ответственных за противопожарное состояние помещений»; - Гильманшина А.Р., кладовщик/ кастелянша ответственный за работу холодильного оборудования в продуктовом складе, электрооборудования в постирочной. Распоряжение от 11.01.2021 №1 «О назначении ответственных за противопожарное состояние помещений».
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в	1)Заведующий структурным подразделением - детским садом № 33 «Солнышко» МАДОУ детский сад «Страна чудес» Сигиденко Т.А., обучен по пожарно-техническому минимуму в июне 2020г. г. Протокол № 1 от 08.06.2020 г. По результатам обучения выдано удостоверение №1от 08.06.2020г. 2) Заведующий хозяйством Л.П.Тихомирова обучена в сентябре 2020г по программе ПТМ ответственных за обеспечение ПБ. Проверка знаний проведена в декабре 2020г. Протокол №2 от 17.02.2020г.

1	2	3	4
		образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной	3). Обучение сотрудников по пожарной безопасности проводится в соответствии с «Планом мероприятий по снижению пожарной безопасности в детском саду №33 на 2021г.», согласованным 01.02.2021г специалистом по ОТ МАДОУ детский сад «Страна чудес» В.Г. Ларионовым. Инструктажи по пожарной безопасности: - плановый в январе 2021г.; - внеплановый в марте 2021г. в связи с введением новых «Правил противопожарного режима в РФ-2020»; - внеплановый в апреле 2021г в связи с введением новой «Инструкции о мерах пожарной безопасности в здании и в помещениях детского сада №33» Беседы по пожарной безопасности: - беседа №1 «Обзор пожаров за 2020» в марте 2021г.; - беседа №2 «Пожарная опасность весенне-летнего периода» в апреле 2021г.; Практическое занятие по отработке правил и приема работы с первичными средствами пожаротушения проведено 27.01. 2021 г. Занятия по ПТМ согласно приказа МАДОУ детский сад «Страна чудес» №01-07/206 от 08.12.2020 «О назначении комиссии по проверке знаний вопросов пожарной безопасности по программе ПТМ» проведены в октябре- ноябре 2020 года; Проверка знаний требований пожарной безопасности проведена в декабре 2020г. Протоколы проверки знаний от 17.12.2020г. 4)Обучение обучающихся не предусмотрено. 5) 55

1	2	3	4
		противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	5) Практическая отработка плана эвакуации детей и сотрудников детского сада проведена в апреле 2021г. в присутствии инспектора отделения ОФГПН, государственного инспектора по пожарному надзору Гришина К.А. Акт от 14.04.2021г
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Первичные средства пожаротушения в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ имеются в достаточном количестве -7шт.: ОУ-1 (1шт.), ОУ-2(3шт), ОУ-3(3шт.). Оформлено распоряжение № 5 от 11.01.2021 г. «О назначении ответственного за первичные средства пожаротушения». Ответственным лицом назначена заведующий хозяйством Тихомирова Л.П. 2) «Журнал проверки первичных средств пожаротушения имеется в наличии». Заполняется регулярно. 3) Проверка, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей производится лицом, ответственным за пожарную безопасность в детском саду и обслуживающей организацией ООО «Виола-Прим» Результаты технического обслуживания и перезарядки огнетушителей занесены: - в акты проверки огнетушителей; -в «Журнал учета и технического обслуживания» - в паспорт огнетушителя. Проверка средств пожаротушения проведена: - в апреле 2021г. Проверены 3 огнетушителя. Акт № б/н от 13.04.2021г. - в июне 2021. Проверены 4 огнетушителя. Акт № б/н от 10.06.2021г.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;	1). Система АПС, СОУЭ имеется в наличии и находится в работоспособном состоянии: - Акт проверки технического состояния и работоспособности установок АПС, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре № 885/06/21 от 30.06 2021 г. - Акт проверки работоспособности средств обеспечения

1	2	3	4
			пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) от 14.04.2021г.
		2) договор на обслуживание (указать реквизиты);	2) Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения производится ООО «СОВА-Монтаж» (лицензия от 06.07.2010 № 66-Б/00508, срок действия бессрочно по договору от 26.03.2021 № 152/МО-2//08-02/113-2021 «Эксплуатационное обслуживание технических средств охранной сигнализации, включая кнопку экстренного вызова, средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), скуды». Срок действия договора – до 30.06.2021.
		3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;	3) Дублирующий сигнал «Пожар» с АПС ОО выходит по проводным линиям связи на ЦППС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» (на станцию АПС «Орион-ПРО»). Пульт контроля и управления «С2000М». Прибор управления системой речевого оповещения «Рокот-2»
		4) договор на обслуживание (указать реквизиты);	4)Договор от 25.01.2021 г. № 15/02508/8//08-02/54-2021 об оказании услуг связи заключен с ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ". Срок действия договора до 31.12.2021 г.
		5) наличие иных систем пожарной автоматики	5) Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. До реализации пункта 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, Приказом МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 15.06.2021 г. № 01-07/88 возложена ответственность за ручное открывание ворот, установленных при въезде на территорию структурных подразделений – детских садов МАДОУ детский сад «Страна чудес», а также нахождение их в открытом положении для

1	2	3	4
			обеспечения беспрепятственного въезда пожарной техники на территорию структурных подразделений – детских садов МАДОУ детский сад «Страна чудес» при пожаре или срабатывании автоматической пожарной сигнализации на заведующих структурными подразделениями – детскими садами.
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479). Пожарные лестницы проверены и испытаны в апреле 2021г. ООО «Виола-Прим». Протокол №15, №16 от 22.04.2021
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Электроустановки здания ОО соответствуют требованиям пожарной безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП. Проверки выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий проводятся ООО «Энергосервис» (лицензия от 30.03.2011 № 66-Б/0071, срок действия бессрочно по договору от 11.01.2021 № 08-02/7-2021 «Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию функционирования коммуникационных, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования в здании детского сада». Технический отчет по проведению электротехнических замеров (ООО «Энергосервис» от 16.06.2021г. Акт приема-сдачи выполненных работ по проверке электротехнологического оборудования (ППР) от февраля 2021г.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Внутреннее противопожарное водоснабжение в детском саду не предусмотрено проектом. 2) Наружное противопожарное водоснабжение имеется в наличии: пожарный гидрант №418. Проверка работоспособности пожарного гидранта с пуском воды проводится обслуживающей организацией ООО «Энергосервис». По результатам проверки пожарного гидранта согласно требования п. 2.4.2 «Положения по содержанию и

1	2	3	4
			обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Новоуральского городского округа» (постановление Администрации НГО от 06.06.2017 № 1322-а) оформлен суточный акт от 11.05.2021г. Согласно последнего акта пожарный гидрант находится в работоспособном состоянии и расход воды на нужды пожаротушения соответствует требованиям пожарной безопасности.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности зарегистрирована: отдел ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» 10.07.2015 г. Регистрационный № 65 540-ОС-00013
33.	**Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия**		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписания отсутствуют 2) 0 3) 0 4) план устранения нарушений с указанием сроков устранения не требуется в связи с отсутствием предписания 5) отчёт не требуется в связи с отсутствием предписания
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;	1)Заведующий структурным подразделением – детским садом прошла профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в августе 2020 г. 2) Не требуется. 3) Гигиеническая аттестация сотрудников проводится согласно годового графика. Договор с ФГБУЗ ЦГиЭ №31 ФМБА России

1	2	3	4
		3) обучение сотрудников	от 18.05.2021 №347//08-02/159-2021
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);	1) В наличии имеется пищеблок. 2) Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью – в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3596-20, СП 2.4.3648-20; 3) ППР технологического кухонного оборудования проведено в феврале 2021 года (ООО «Энергосервис») 4) Организация горячего питания происходит за счет собственного пищеблока. 1. Договоры на поставку продуктов питания имеются в наличии. 08-02/444-2020 от 14.12.2020 ИП Новрузов Р.А. 2. 08-02/453-2020 от 14.12.2020 ИП Чудакова М.А. 3. 08-02/475-2020 от 21.12.2020 ООО "Авангард Плюс" 4. 08-02/476-2020 от 21.12.2020 ООО "Авангард Плюс" 5. 08-02/477-2020 от 21.12.2020 ООО "Авангард Плюс" 6. 08-02/484-2020 от 29.12.2020 ИП Новурузов Р.А. 7. № 08-02/81-2021 от 03.03.2021 АО "ГК "РОСМОЛО" 8. № 08-02/98-2021 от 24.03.2021 ООО "Аврора" 9. № 08-02/99-2021 от 24.03.2021 ИП Бобров А.А. 10. № 08-02/100-2021 от 24.03.2021 ИП Бобров А.А. 11. № 08-02/101-2021 от 24.03.2021 ООО "Ураторгконтракт" 12. № 08-02/102-2021 от 24.03.2021 ООО "Уралторгконтракт" 13. № 08-02/104-2021 от 25.03.2021 ООО "Урлторгконтракт" 14. № 08-02/105-2021 от 25.03.2021 ООО "Уралторгконтракт" 15. № 08-02/106-2021 от 25.03.2021 ООО "Новоуральский мясной двор" 16. №08-02/107-2021 от 25.03.2021 ООО "Уралторгконтракт" 17. № 08-02/108-2021 от 26.03.2021 ИП Епифанова О.В. 18. № 08-02/109-2021 от 26.03.2021 ООО "Аврора" 19. № 08-02/114-2021 от 29.03.2021 ИП Бобров А.А. 20. № 08-02/115-2021 от 29.03.2021 ООО "Наш хлеб" 21. № 08-02/119-2021 от 29.03.2021 ИП Новрузов Р.А. 22. № 08-02/120-2021 от 29.03.2021 ИП Чудакова М.А. 23. № 08-02/121-2021 от 29.03.2021 ООО "Социальное питание" 24. № 08-02/122 -2021 от 30.03.2021 ООО "Аврора"

1	2	3	4
		5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	25. № 08-02/124-2021 от 30.03.2021 ИП Новрузов Р.А. 26. № 08-02/125-2021 от 30.03.2021 ИП Бобров А.А. 27. № 08-02/131-2021 от 01.04.2021 ИП Чудакова М.А. 28. № 08-02/138-2021 от 12.04.2021 ООО "СервисПродукт" 29. № 08-02/141-2021 от 19.04.2021 ООО "Наш Хлеб" 30. № 08-02/142-2021 от 19.04.2021 ИП Тюпаев А.С. 31. № 08-02/144-2021 от 20.04.2021 ИП Чудакова М.А. 32. № 08-02/145-2021 от 20.04.2021 ИП Чудакова М.А. № 08-02/152-2021 от 26.04.2021 ООО "СОЮЗ-ТРАНС 5) Воспитанники детского сада охвачены горячим питанием 100 % 6) В детском саду имеется Паспорт пищеблока по состоянию на 01.07.2021г.
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр сотрудников проводится ежегодно. Последний медосмотр прошел в ноябре-декабре 2020г.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Для очистки воды на пищеблоке детского сада имеется установка Акварос.
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Обследование технического состояния вентиляции, проведение работ по очистке фильтров вентиляционных систем проведено в апреле 2021 г. (ООО «Энергосервис») Акт от 14.04.2021 г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);	1) В детском саду имеется медицинский кабинет 2) Лицензия на право медицинской деятельности, выданная ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России № ФС-66-01-001988 от 05.05.2017 г. Договор о взаимодействие с ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России от 17.01.2020 № 39//08-02/83-2020 Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 08-02/228-2018 от 11.09.2018 г. и договор безвозмездного пользования движимым имуществом № 08-02/229-2018 от

1	2	3	4
		3) обеспеченность медицинским персоналом	11.09.2018 г. 3) Медицинская сестра – 1ст.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Акты отбора образцов от 09.04.2019 г. (вода холодная водопроводная, вода горячая водопроводная) Протокол отсутствует. Проблем с качеством питьевой воды в детском саду нет.
42	**Раздел №6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID - 19**		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	В детском саду проводится бактерицидное обеззараживание воздуха с помощью приборов. Облучатель-рециркулятор УФ бактерицидный передвижной– 1 шт. Обслуживает 2 этаж - музыкальный и физкультурный залы. Облучатель- рециркулятор (Дезар - 4) передвижной- 1шт. Обслуживает 1 этаж - кабинеты, пищеблок, группу «Петушок». Облучатель-рециркулятор настенный –3шт. Обслуживают группы «Дружок», «Теремок» «Цветик-семицветик»
44	Обеспечение в образовательных учреждениях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	За каждой группой закреплено отдельное помещение
45	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую возрастную группу и 2дозатора на вход в обеденную зону)	В наличие 9 шт.: 4 – на группах; 1- на пищеблоке; 1- в общем туалете; 1- в комнате приема пищи сотрудников; 2- на лестничных клетках правого и левого крыла.
46	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или	наличие/отсутствие	В ОО обеспечен 5-дневный запас одноразовых масок и перчаток

1	2	3	4
	многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток.		
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 – 10 штук)	В детском саду имеются бесконтактные термометры в количестве5 шт.: - 4 шт. на группах для проведения утреннего фильтра; - 1 шт.- при входе в здание детского сада для проведения термометрии посторонних лиц и для сотрудников.
48.	**Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации**		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	В наличие: - Акт обследования и категорирования объекта от 12.11. 2019г. - Акт внеплановой проверки антитеррористической защищенности детского сада №33 от 14.05.2021г. - Акт внеплановой проверки антитеррористической защищенности детского сада №33 от 04.06.2021г. 1)1 2) 0. 3) имеется, утвержден директором МАДОЦУ детский сад «Страна чудес»30.12.2019.срок устранения нарушений 31.12.2021г. 4)будет предоставлен после устранения нарушений
50	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:	В соответствии с Актом обследования и категорирования объекта от 12.11. 2019г. объект отнесен к 4 категории опасности. Паспорт безопасности имеется в наличии, разработан и согласован в подразделениях: Утвержден 02.03.2020 г. начальником УО Администрации НГО Лобова И.П.

1	2	3	4
		1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Согласован: 1) ОВО по НГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» , 21.02.2020г. 2) ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» , 21.02.2020г. 3)Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области 21.02.2020 4) Не требуется (в соответствии с требованиями ППРФ № 1006).
51	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность заведующий структурным подразделением - детским садом Сигиденко Т.А. Приказ директора №01-06/29 от 09.06.2021 г. «О назначении ответственных лиц за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в МАДОУ детский сад «Страна чудес»
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности.	1) количество обученных сотрудников;	<u>Курсы повышения квалификации</u>: - с 24.05.2020 по 27.05.2020 г. Сигиденко Т.А. заведующий структурным подразделением – детским садом №33 «Солнышко» по Программе «Подготовки должностных лиц и специалистов ГО и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС». Удостоверение о повышении квалификации № 263, дата выдачи удостоверения – 27.05.2020 г., срок действия удостоверения – 5 лет. - с 16.04.2019 по 19.04.2019 г. Сигиденко Т.А.- заведующий структурным подразделением – детским садом №33 «Солнышко» по Программе: «Повышения уровня профессиональной подготовке в сфере профилактики

1	2	3	4
		2) количество инструктажей	терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений» в объеме 36 часов. Удостоверение № 47266, дата выдачи удостоверения 19.04.2019 г., срок действия удостоверения – 5 лет. 2)Инструктажи и практические занятия проводятся в соответствии с «Планом мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта» утвержденный специалистом по ОТ Ларионовым В.Г. 01.02.2021г.: - плановый инструктаж в январе, июне 2021г. - внеплановые инструктажи: к праздникам, согласно приказов МАДОУ детский сад «Страна чудес». Последний инструктаж проведен в мае 2021г. в связи с трагическими событиями в г. Казань. Результаты проведения инструктажей фиксируются в «Журнале проведения инструктажей по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта». В 2020-2021 учебном году проведено 4 инструктажа с охватом 22 чел. Практическая отработка действий персонала и обучающихся: - плановая объектовая тренировка по теме «Действия администрации и работников детского сада при получении сообщения по телефону о минировании объекта» 06.09.2020г; - внеплановая практическая тренировка по отработке плана эвакуации при обнаружении самодельного взрывного устройства с участием представителей Росгвардии проведена 04.06.2021г
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Планы эвакуации в количестве 4 штук разработаны в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Утверждены в марте 2018г. директором МАДОУ детский сад «Страна чудес» Заводчиковой О.Г. Планы эвакуации размещены в коридоре 1 этажа (около лестничных клеток правого и левого крыла), на 2 этаже (на лестничных клетках правого и левого крыла).
54.	Обеспечение пропускного и	наличие/отсутствие, указать	Организация пропускного и внутриобъектового режимов в

1	2	3	4
	внутриобъектового режимов	реквизиты документа	детском саду №33 «Солнышко» регламентирована «Положением о пропускном режиме и внутриобъектовом режимах в МАДОУ детский сад «Страна чудес», утвержденным директором МАДОУ детский сад «Страна чудес» Заводчиковой О.Г., 26.03.2020 г. согласованным директором ООО ЧОО «СОВА-Р» Евдокимовым А.В.;
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) В дневное время физическая охрана объекта (территории) осуществляется штатным сотрудником (вахтером) – дежурным администратором. 2) Договор с Росгвардией не заключён. 3) Не требуется, так как объект относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006.
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты);	1)Объект оснащен 3 кнопками тревожной сигнализации, из них: - 1 стационарная кнопка (находится в помещении, в которой расположена установка АПС); - 2 переносные кнопки (1 кнопка находится в кабинете заведующего, 2 кнопка - в кабинете завхоза, в которой находится система видеонаблюдения) Кнопки находятся в исправном состоянии. Ведется «Журнал регистрации контроля и проверки работоспособности». Ответственный заведующий хозяйством. 2) Система тревожной сигнализации (КТС) выведена на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (далее - Росгвардия) в круглосуточном режиме. 3) Договор от 26.03.2020 №152/МО-2//08-02/132-2021 на обслуживание системы тревожной сигнализации заключён с ООО «СОВА-Монтаж». Срок действия договора 30.06.2021.

1	2	3	4
		4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	4) Нет, имеется в наличии. 5) Нет, обслуживается.
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Экстренное оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется в ручном режиме через систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. СОУЭ находится в работоспособном состоянии. 2) Договор от 26.03.2020 № 152/МО-2//08-02/132-2021 на обслуживание СОУЭ заключён с ООО «СОВА-Монтаж» (Лицензия № 66-Б/00508 от 06.07.2010, срок действия – бессрочно. Срок действия договора – до 30.06.2021 . 3) Нет, имеется в наличии. 4) Нет, обслуживается.
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1)Здание не подлежит защите охранной сигнализацией, так как объект относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006. 2) - 3) Охранная сигнализация отсутствует, так как объект относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 и не подлежит защите охранной сигнализацией. 4) Охранная сигнализация не обслуживается в связи с её отсутствием, так как объект относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 и не подлежит защите охранной сигнализацией.
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);	1)В детском саду смонтирована система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта. 2)На объекте установлено 8 видеокамер, из них: - 6 видеокамер: наружные цилиндрические IP камеры HiWatch DS-1200 по периметру здания. - 2 видеокамеры внутренние купольные IP камеры HiWatch DS-1203 внутри здания, 3)Изображение с видеокамер выведено на монитор,

1	2	3	4
		3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	расположенный в кабинете заведующего хозяйством. Система видеонаблюдения обеспечивает архивирование и хранение данных в течение одного месяца. 4) -
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) На первом этаже в кабинете завхоза оборудован пост охраны. Пост охраны оборудован: - монитором системы видеонаблюдения; - кнопкой тревожной сигнализации. 2) Нет, имеется пост охраны.
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Пост охраны размещён в кабинете завхоза 2)Нет, имеется пост охраны.
62.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Объект не подлежит оснащению ручным металлодетектором 2) Объект не подлежит оснащению ручным металлодетектором, так как относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006.
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1.Объект не подлежит оснащению СКУД в соответствии с ППРФ № 1006. 2. Не требуется, так как отсутствует СКУД. 3. Да, отсутствует, так как в соответствии с ППРФ № 1006 не подлежит оснащению СКУД. 4. Да, в связи с отсутствием СКУД.
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1)Ворота на территорию детского сада со стороны улицы города отсутствуют. Имеются ворота со стороны Ленина, 95, которые имеют жесткую фиксацию створок в закрытом положении. 2)нет

1	2	3	4
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) отсутствуют. 2)Да отсутствует, так как объект (территория) отнесён к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 и не подлежит оснащению контрольно-пропускными пунктами.
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Въезды на объект (территорию) не оснащены средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами. 2) Отсутствуют средства снижения скорости и (или) противотаранные устройства, так как объект (территория) отнесён к 4 категории опасности по ППРФ № 1006.
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Для предотвращения доступа автомототранспортных средств и посторонних лиц на территорию ОО имеется ограждение по всему периметру территории. 2) Состояние ограждения удовлетворительное.
68.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1)Объект (территория) частично оснащена системой наружного освещения. Освещение по периметру осуществляется прожекторами на здании в количестве 6 шт. В соответствии с Актом обследования и категорирования объекта (территории) запланировано дооснащение территории системой наружного освещения в срок до 31.12.2021г. при условии выделения Администрации НГО финансовых средств. 2) Система наружного освещения находятся в исправном состоянии
69.	**Раздел 7. Информационная безопасность**		
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы содержащей материалы экстремистской направленности проводится ежеквартально. Последний акт №3 от 24.06.2021г
71.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет
72.	Количество компьютеров, подключенных	указать количество	К сети интернет подключены - 1 компьютер, к которому имеют доступ только сотрудники ОО (без доступа обучающихся).

1	2	3	4
	к сети Интернет		
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор с провайдером на предоставление услуги по контент-фильтрации отсутствует, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
74.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Контент-фильтрация на компьютеры не установлена, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
75.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации не проводится, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственное лицо за информационную безопасность назначена заведующий структурным подразделением –детским садом №33 Т.А. Сигиденко. Приказ МАДОУ детский сад «Страна чудес» № 01-07/150 от 16.08.2016г «О контроле за использованием программного обеспечения»
77.	**Раздел 8. Безопасность дорожного движения**		
78.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг	На балансе ОО отсутствует транспортное средство для перевозки обучающихся в образовательную организацию.

1	2	3	4
		(ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
79.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1)наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2)паспорт утвержден (дата); 3)паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4)паспорт согласован в	1)Паспорт дорожной безопасности имеется в наличии, в том числе визуализированный в виде стенда при входе с правой стороны здания. 2) Паспорт утвержден 29.06.2018 г. 3) Паспорт согласован в ОГИБДД МУ МВД России по НГО и МО «п. Уральский» 29.06.2018 г. 4)Паспорт согласован с Главой Новоуральского городского округа 06.07.2018г

1	2	3	4
		администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	
80.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Площадка по обучению детей правилам дорожного движения отсутствует. Учебно- тренировочный перекресток расположен на территории Ленина,95
81.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Класс «Светофор» в детском саду отсутствует
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В дополнение к визуализированному паспорту дорожной безопасности образовательной организации имеются уголки безопасности дорожного движения в количестве 3 шт., которые расположены в группах дошкольного возраста
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1)Ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода, в наличии. 2) количество пешеходных переходов соответствующих ГОСТ Р52289–2004: 1 шт., из них 1 регулируемый. 3)Тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части, в наличии; состояние удовлетворительное
84.	**Раздел 9. Охрана труда**		
85.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказом директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 16.06.2021 №01-07/90 «О возложении обязанностей по охране труда» ответственность за охрану труда возложена на заведующего структурным подразделением- детским садом №33 Сигиденко Т.А.
86.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор МАДОУ детский сад «Страна чудес» и

1	2	3	4
			приложения к нему на 2020 – 2022 гг. Введен в действие с 19.12.2019 года. Решение Двухсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в МАДОУ детский сад Страна чудес» от «16» декабря 2019 г. протокол № 18; решение конференции трудового коллектива от «18» декабря 2019 г. протокол № 3 Зарегистрирован ГКУ «Новоуральский центр занятости» 22.01.2020г. Изменения в Коллективный договор МАДОУ детский сад «Страна чудес» и приложения к нему на 2020 – 2022 гг. Введено в действие с 30.11.2020 года. Решение Двухсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в МАДОУ детский сад Страна чудес» от «26» ноября 2020 г. протокол № 19 Зарегистрирован ГКУ «Новоуральский центр занятости» 02.12.2020г.
87.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1)Заведующий детским садом Сигиденко Т.А. обучена - по охране труда НЧОУ дополнительного профессионального образования «Охрана труда и Безопасность». Удостоверение №0786/2019- ОТ от 04.10.2019г.; - по программе «Обучение навыкам оказания первой помощи» на базе Новоуральского филиала ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа» в сентябре 2017г. 2).Уполномоченный по охране труда Антипина Н.И. обучена по охране труда НЧОУ дополнительного профессионального образования «Охрана труда и Безопасность». Удостоверение №0790/2019- ОТ от 04.10.2019г.
88.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	В детском саду имеется в наличии: - план работы по охране труда на 2021 г., согласованный со специалистом по охране труда Ларионовым В.Г. 01.02.2021г. - план работы по профилактике детского травматизма на 2021-2022 учебный год (приложение к плану работы на

1	2	3	4
			учебный год)
89.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Приказ об утверждении перечня СТО ССБТ, РД СУОТ и ИОТ, программы инструктажа и проверки знаний утверждены приказом директора МАДОУ детский сад № 01-07/197 от 23.12.2020 г. Инструкции пересмотрены срок действия 5 лет.
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Наличие журнала по регистрации инструктажей на рабочем месте.
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Периодичность проведения инструктажей: - первичные – при приеме на работу; - повторные – 2 раза в год (январь, июль); - внеплановые - по приказам и письмам; - целевые – по показаниям.
92.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество не аттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 19 2) 19 3) нет 4) 2022г.
93.	**Раздел 10. Ремонтные работы**		
94.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт фасада здания, территории и помещений детского сада не проводился.
95.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Работы своими силами в мае- июне 2021г.: - покраска порогов в помещениях детского сада. - покраска плинтусов в групповых «Петушок», «Цветик-семицветик» - покраска стен тамбура, моечной , столовой группы «Теремок».
96.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы	2021г -капитальный ремонт освещения территории по фасаду здания; - ремонт фасада здания; - замена светильников в помещениях детского сада;

1	2	3	4
			- ремонт продуктового склада. 2022г: - ремонт асфальтового покрытия, замена бордюров.