АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2021 / 2022 учебному году

составлен «29» июня 2021 г.

1.Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа- детский сад комбинированного вида «Страна чудес», структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик».

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
624136, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д.152

3. Фактический адрес: 624136, Россия, Свердловская обл. ул. Ленина, 100
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания: 1959 г.
(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Заводчикова Ольга Германовна, директор МАДОУ детский сад «Страна чудес», 6-35-41, Заведующий структурным подразделением - детским садом № 43 Антипина Наталия Иннокентьевна ,6-01-32

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением Администрации НГО от 21.04.2021 № 853-а –«О приемке образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году, Приказом Управления образования Администрации НГО от 20.04.2021 года № 116 «О подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Новоуральского ГО, к 2021 - 2022 учебному году», Приказом МАДОУ детский сад «Страна чудес» № 01-06/26 от 11.05.2021 «О подготовке к 2021 – 2022 учебному году», Приказом МАДОУ детский сад «Страна чудес» № 01-06/28 от 20.05.2021 «О приемке структурных подразделений к новому 2021-2022 учебному году».

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:
Заводчикова О.Г. - директор МАДОУ детский сад «Страна чудес».

7.2. Члены комиссии:
Евтушенко И.В. - заместитель директора по АХР;
Круглова И.Л. – юрисконсульт;
Ларионов В.Г. - специалист по охране труда;
Никитина Е.А. - специалист по кадрам, председатель профкома;
Султанова О.Р. - технолог;
Гришин К.А. – государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» по пожарному надзору;
Швыряев А.А. - инженер гр. ОВИЭИТСОиБ ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

7.3. Приглашенные:

Представитель обслуживающих организаций ООО «Энергосервис» - Шамин В.П., начальник участка;

Представитель обслуживающей организации ООО «Сова-Монтаж» - Паладий В.Г., инженер.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида «Страна чудес», структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик»

к к 2021/ 2022 учебному году готово

(готова / не готова)

Председатель комиссии: О.Г. Заводчикова _____ (подпись)

Члены комиссии:

Евтушенко И.В._____ (подпись)

Ларионов В.Г. _____ (подпись)

Круглова И.Л _____ (подпись)

Султанова О.Р. _____ (подпись)

Никитина Е.А _____ (подпись)

Швыряев А.А. _____ (подпись)

Гришин К.А. _____ (подпись)

Приглашенные специалисты:

Шамин В.П. _____ (подпись)

Паладий В.Г. _____ (подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2021 / 2022 учебному году

Но-мер стро-ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	**Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области**		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес» (новая редакция), утвержденный Постановлением Администрации НГО от 14.11.2019 № 2250-а. Изменения в Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес» утверждены Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 23.10.2020 № 2272-а.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 26.11.2014 г. № 66 АЖ 679518 оперативное управление (здание).
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 26.11.2014 г. № 66 АЖ 679517 оперативное управление (здание).

5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 13.01.2014 № 17624 (серия 66ЛО1 № 0003703) с приложением к лицензии (серия 66ПО1 № 0009694) Выдана на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.11.2014 № 1632-ли, бессрочно. 2)Все данные, указанные в лицензии, соответствуют данным Устава; 3) Дошкольное образование; Дополнительное образование детей и взрослых; 4) не требуется.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2021-2022 учебный год.
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1)имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1. Имеется, Программа развития образовательной организации на 2019 – 2021 гг. Утверждена приказом № 01-05/123 от 29.12.2018 года. Согласована УО АНГО 21.12.2018 Г № 262, Приказ 01-05/124 от 29.12.2018 года.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) имеется, Годовой план работы дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 на 2021-2022 учебный год. Принят: Педагогическим советом, протокол № 5 от «15» июня 2021 г., утвержден распоряжением № 43 от «02» июля 2021 г.

9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 2) 0
10.	Условия работы образовательной организации	1)в одну или в две смены (указать); 2)в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	в одну смену, с 12-часовым пребыванием воспитанников, с 6.30 до 18.30 часов, исключая выходные: суббота, воскресенье и праздничные 2) 4 группы -72 ребенка 3) 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1)80 человек 2) 4 группы 3) 72 человека 4) 0 5)0
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя;	1) по штатному расписанию: администрация-2, воспитатели-8, специалисты-2 Иные работники -14. 2) по факту: Администрация - 2, Воспитатели -8

		воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	Специалисты-2, Иные работники- 13. 3) вакансия кухонного рабочего
13.	**Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса**		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт №7 приёма – сдачи выполненных работ по графику ППР тепловых энергоустановок и сантехнического оборудования от 16 февраля 21 г. Договор с ООО «Энергосервис» № 08-02/7-2021 от 11.01.2021 г.
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Групповые помещения оборудованы мебелью по количеству детей и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Не предусмотрена
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские отсутствуют
18.	**Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации**		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Спортивный зал в наличии, готов к эксплуатации. Акт осмотра спортивного зала от 31.05.2021г.
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование и инвентарь имеется в наличии, в исправном состоянии. Акт проверки спортивного и игрового оборудования и инвентаря от 31.05.2021г.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной		Не имеется.

	площадки		
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт от 10.12.2020 г.
23.	**Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации**		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание ГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» от 30.04.2021г. № 14/1/1 2) 1 3) 0 4) План по устранению нарушения имеется. Разрабатывается проект на установку автоматического открывания ворот. 5) Отсутствует. Будет предоставлен по мере устранения нарушения.
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за ПБ МАДОУ детский сад «Страна чудес» структурное подразделение д/с № 43 Антипина Н.И. заведующий (приказ от 16.06.2021 № 01-07/91 «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности» (*указать название приказа*)). Лица, ответственные за ПБ помещений: *кладовщик Ерощенко Н.А., кастелянша Киреева К.В., завхоз Тихомирова Л.П., (*распоряжение № 36 от 31.05.2021г. «О назначении ответственных за противопожарное состояние помещений»)

26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) В соответствии с Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»» (далее - Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645) с отрывом от производства обучен(ы) (периодичность обучения- не реже 1 раза в 3 года после последнего обучения): - Заведующий структурным подразделением - детским садом № 43 «Зайчик» МАДОУ детский сад «Страна чудес» Антипина Н.И. обучен 18.06.2021 Протокол №1 от 18.06.2021 в соответствии с «Тематическим планом и специальной программой обучения пожаро-техническому манимому заведующих детскими садами (руководителей структурных подразделений учреждения)», утвержденным директором МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 27.09.2013 г., согласованным с Начальником отдела ГПН ФГКУ «СУ ФПС №5 МЧС России» 13.09.2013 г. По результатам обучения выдано удостоверение от 18.06.2021 2) В соответствии с Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 без отрыва от производства (периодичность обучения- не реже 1 раза в 3 года после последнего обучения) заведующий хозяйством Л.П.Тихомирова обучена в сентябре 2020г по программе обучения ПТМ ответственных за обеспечение ПБ. Проверка знаний проведена в декабре 2020г. Протокол №2 от 17.02.2020г.

			3) Обучение сотрудников по пожарной безопасности проводится ежеквартально в соответствии с Планом, утверждённым директором МАДОУ детский сад «Страна чудес», разработанным в соответствии с Тематическим планом обучения работников организаций, расположенных на территории новоуральского ГО, по вопросам пожарной безопасности в 2021 году (утверждён Постановлением Главы НГО «Об организации обучения работников организаций, расположенных на территории НГО по вопросам пожарной безопасности» от 27.11.2020 № 2579-а). Согласно вышеуказанного плана в 2021 году проведено: 1. Обучение по теме № 1 проведено в марте 2021 с охватом 34 чел. (запись в журнале «Журнал проведения бесед по ПБ». 2. Обучение по теме № 2 проведено в мае 2021 с охватом 32 чел. (запись в журнале «Журнал проведения бесед по ПБ». 3. Обучение практическому применению первичных средств пожаротушения (огнетушители, внутренний противопожарный водопровод) проведено 03.03.2021 с охватом 33 чел. (протокол от 03.03.2021 №1). 4. Противопожарный инструктаж: - внеплановый 30.10.2020 «Постановление НГО» № 2304-а; - по плану 09.01.2021, 11.01.2021, - внеплановый 14.04.2021г. «Постановление НГО» № 554-а; - В соответствии с Положением по эксплуатации установок пожарной сигнализации, систем

			оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах Новоуральского городского округа, (утверждено постановлением администрации Новоуральского городского округа от 22 февраля 2007 года № 295-а) проведено обучение (без отрыва от производства с периодичностью обучения 1 раз в год) - заведующий Структурного подразделения д/с №43 Антипина Н.И. (обучен 18 июня 2021 протокол проверки знаний № 1 по программе для руководителей и ответственных за пожарную безопасность) По результатам обучения выдано удостоверение от 18.06.2021 б/н 4) не предусмотрено 5) Эвакуационные учения с работниками, обучающихся и иными лицами, находящимися на объекте (территории), проводятся в соответствии с Планом МАДОУ д/с «Страна чудес» от 09.10.2020г. По результатам эвакуационных учений оформлены: Акт от 10.06.2020г. б/н, Акт от 14.04.2021г. б/н.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) ОО оснащена 9 огнетушителями марки ОУ 3 в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479). 2 Журнал учета средств пожаротушения в наличии, заполняется регулярно. 3) Проверка, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей производится лицом, ответственным за пожарную безопасность ОО и обслуживающей организацией ООО «Виола-Прим» (Лицензия №4-Б/01104 15.08.2013, срок

			действия бессрочно по договору от 25.02.2021г № 08-02/78-2021 «Работы на обслуживание противопожарного оборудования (огнетушителей)» Результаты проверки состояния огнетушителей занесены в специальный журнал Учета и технического обслуживания. Результаты технического обслуживания и перезарядки огнетушителей занесены: - в акты проверки огнетушителей - в специальный журнал Учета и технического обслуживания. - в паспорт огнетушителя. Проведена проверка 6 огнетушителей. Акт б/н от 10.06.2021г.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5)наличие иных систем пожарной автоматики	1) В ОО имеются системы АПС, СОУЭ и находятся в работоспособном состоянии (акт от 08.09.2020 № 883/9/20, 18.12.2020 № 883/12/20, 14.04.2021 б/н). 2) Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения производится ООО «СОВА-Монтаж» (лицензия от 06.07.2010 № 66-Б/00508, срок действия бессрочно по договору от 26.03.2021 № 152/МО-2//08-02/113-2021 «Эксплуатационное обслуживание технических средств охранной сигнализации, включая кнопку экстренного вызова, средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), скуды». Срок действия договора – до 30.06.2021. 3) Дублирующий сигнал «Пожар» с АПС ОО выходит по проводным линиям связи на ЦППС

			ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» (на станцию АПС «Орион-ПРО»). Пульт контроля и управления «С2000М». Прибор управления системой речевого оповещения «Рокот-2» . 4) Договор от 25.01.2021 г. № 15/02508/8//08-02/54-2021 об оказании услуг связи заключен с ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ". Срок действия договора до 31.12.2021 г. 5) Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. До реализации пункта 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, Приказом МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 15.06.2021 г. № 01-07/88 возложена ответственность за ручное открывание ворот, установленных при въезде на территорию структурных подразделений – детских садов МАДОУ детский сад «Страна чудес», а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного въезда пожарной техники на территорию структурных подразделений – детских садов МАДОУ детский сад «Страна чудес» при пожаре или срабатывании автоматической пожарной сигнализации на заведующих структурными подразделениями – детскими садами.

29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479).
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Электроустановки здания ОО соответствуют требованиям пожарной безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП. требованиям пожарной безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП. Проверки выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий проводятся ООО «Энергосервис» лицензия от 30.03.2011 № 66-Б/0071, срок действия бессрочно по договору от 11.01.2021 № 08-02/7-2021 «Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию функционирования коммуникационных, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования в здании детского сада». Обслуживающей организацией оформлен акт от февраля 2020г., август 2020г., март 2021г. б/н.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Внутреннее противопожарное водоснабжение не предусмотрено проектом. 2)Пожарные гидранты наружного противопожарного водоснабжения за ОО не закреплены.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Отделом государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» от 10.07.2015г. Регистрационный № 65 540-ОС-00016

33.	**Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия**		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) предписания отсутствуют 2) 0 3) 0 4) план устранения нарушений с указанием сроков устранения не требуется в связи с отсутствием предписания 5) отчёт не требуется в связи с отсутствием предписания
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Обучение руководителя учреждения проведено - 10.04.2019 года. 2) не требуется 3) в соответствии с планом организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации МАДОУ детский сад «Страна чудес»; договор с ФГБУЗ ЦГиЭ №31 ФМБА России от 18.05.2021 №347//08-02/159-2021

36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	1)В учреждении имеются один пищеблок, работающий на сырье и полуфабрикатах мясных высокой степени готовности, очищенных и мытых овощах, готовых хлебобулочных изделиях. 2) Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью – в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3596-20, СП 2.4.3648-20 3)ППР технологического и холодильного оборудования проводится согласно графика МАДОУ на 2021 г. Персонал пищеблока входит в состав сотрудников учреждения. 4) за счет собственного пищеблока; Договора поставки продуктов 2021 г. 1. 08-02/444-2020 от 14.12.2020 ИП Новрузов Р.А. 2. 08-02/453-2020 от 14.12.2020 ИП Чудакова М.А. 3. 08-02/475-2020 от 21.12.2020 ООО "Авангард Плюс" 4. 08-02/476-2020 от 21.12.2020 ООО "Авангард Плюс" 5. 08-02/477-2020 от 21.12.2020 ООО "Авангард Плюс" 6. 08-02/484-2020 от 29.12.2020 ИП Новурузов Р.А. 7. № 08-02/81-2021 от 03.03.2021 АО "ГК "РОСМОЛО" 8. № 08-02/98-2021 от 24.03.2021 ООО "Аврора" 9. № 08-02/99-2021 от 24.03.2021 ИП Бобров А.А. 10. № 08-02/100-2021 от 24.03.2021 ИП Бобров А.А. 11. № 08-02/101-2021 от 24.03.2021 ООО "Ураторгконтракт" 12. № 08-02/102-2021 от 24.03.2021 ООО "Уралторгконтракт" 13. № 08-02/104-2021 от 25.03.2021 ООО "Урлторгконтракт"

			14. № 08-02/105-2021 от 25.03.2021 ООО "Уралторгконтракт" 15. № 08-02/106-2021 от 25.03.2021 ООО "Новоуральский мясной двор" 16. №08-02/107-2021 от 25.03.2021 ООО "Уралторгконтракт" 17. № 08-02/108-2021 от 26.03.2021 ИП Епифанова О.В. 18. № 08-02/109-2021 от 26.03.2021 ООО "Аврора" 19. № 08-02/114-2021 от 29.03.2021 ИП Бобров А.А. 20. № 08-02/115-2021 от 29.03.2021 ООО "Наш хлеб" 21. № 08-02/119-2021 от 29.03.2021 ИП Новрузов Р.А. 22. № 08-02/120-2021 от 29.03.2021 ИП Чудакова М.А. 23. № 08-02/121-2021 от 29.03.2021 ООО "Социальное питание" 24. № 08-02/122 -2021 от 30.03.2021 ООО "Аврора" 25. № 08-02/124-2021 от 30.03.2021 ИП Новрузов Р.А. 26. № 08-02/125-2021 от 30.03.2021 ИП Бобров А.А. 27. № 08-02/131-2021 от 01.04.2021 ИП Чудакова М.А. 28. № 08-02/138-2021 от 12.04.2021 ООО "СервисПродукт" 29. № 08-02/141-2021 от 19.04.2021 ООО "Наш Хлеб" 30. № 08-02/142-2021 от 19.04.2021 ИП Тюпаев А.С. 31. № 08-02/144-2021 от 20.04.2021 ИП Чудакова М.А. 32. № 08-02/145-2021 от 20.04.2021 ИП Чудакова М.А. 33. № 08-02/152-2021 от 26.04.2021 ООО "СОЮЗ-ТРАНС" 5)100% 6)Паспортизация пищеблока проведена в декабре 2011г, актуализация на 01.10.2019.

37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинские осмотры сотрудников проводятся ежегодно 1 раз в год.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеется в наличии – 1 шт.
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Приточно-вытяжная вентиляция установлена в августе 2015 г. Проверка проведена, акт технического состояния систем вентиляции зданий после проведения ППР от 25 ноября 2020 г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) В наличии. 2) ФС-66-01-001847 от 03.04.2014 ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России. Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 08-02/228-2018 от 11.09.2018 г. и договор безвозмездного пользования движимым имуществом № 08-02/229-2018 от 11.09.2018 г. 3) Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протоколы взятия проб и образцов № 02.614 от 17.12.2020г.
42.	**Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19**		

43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	В наличие переносные ультрафиолетовые облучатели - ДЕЗАР, в количестве 3 штук; бактерицидные облучатели воздуха рециркулярного типа в количестве 4 штук.
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	наличие, за каждой группой закреплено групповое помещение
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	В наличии 4 шт.
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	В ОО обеспечен 5-дневный запас одноразовых масок и перчаток
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)	В наличии бесконтактные термометры – 7 шт.
48.	**Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации**		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	В наличии Акт обследования и категорирования объекта (территории) от 11.11.2019г. В наличии Акт плановой проверки антитеррористической защищённости объекта (территории) от 21.04.2021г В наличии Акт внеплановой проверки антитеррористической защищённости объекта (территории) от 04.06.2021г 1) 0

			2) 0 3) Не требуется план устранения недостатков, так как в акте не отражены недостатки. 4) Отчёты не требуются так как отсутствует план устранения недостатков.
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Категория опасности объекта (территории) – 4 (четвертая) Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области 21.02.2020 2)ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» 21.02.2020 3)Начальником отдела в г. Новоуральске УФСБ России по Свердловской области 21.02.2020 4) Не требуется (в соответствии с требованиями ППРФ № 1006).
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность заведующий структурным подразделением - детским садом № 43 Н.И. Антипина. Приказ № 01-06/29 от 09.06.2021.
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Обучение на курсах повышения квалификации прошли: - с 24.05.2020 по 27.05.2020 г. Бурунова Л.С. заведующий структурным подразделением – детским садом №43 «Зайчик» по Программе Подготовки должностных лиц и специалистов ГО и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (удостоверение о повышении квалификации № 244, дата выдачи удостоверения

			– 27.05.2020 г., срок действия удостоверения – 5 лет). - с 16.04.2019 по 19.04.2019 г. Бурунова Л.С. заведующий структурным подразделением – детским садом №43 «Зайчик» по Программе: «Повышения уровня профессиональной подготовке в сфере профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений» в объеме 36 часов. (удостоверение № 47242, дата выдачи удостоверения 19.04.2019 г., срок действия удостоверения – 5 лет). - с 16.04.2019 по 19.04.2019 г. Набокова О.В.. старший воспитатель детского сада №43 «Зайчик» по Программе: «Повышения уровня профессиональной подготовке в сфере профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений» в объеме 36 часов. (удостоверение №47260, дата выдачи удостоверения 19.04.2019 г., срок действия удостоверения – 5 лет). 2) Инструктажи и практические занятия проводятся в соответствии с «Планом мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта» утвержденный специалистом по ОТ Ларионовым В.Г. 01.02.2021г.: -<u>плановые инструктажи</u>: 2 раза в год (январь, июнь) -<u>внеплановые инструктажи</u>: к праздникам, согласно приказам МАДОУ детский сад «Страна чудес» (в случае ЧС). Результаты проведения инструктажей фиксируются в Журнале проведения

			инструктажей **по** действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта. В 2020-2021 учебном году проведено 4 инструктажа с охватом 22 чел. 3)Практическая отработка действий персонала и обучающихся по антитеррористической безопасности в 2020-2021 учебном году проводилась: - плановая объектовая тренировка по теме «Угроза террористического акта при обнаружении в детском саду подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство» 21.04.2021г. Детей 35, взрослых 13; - внеплановая практическая тренировка по отработке планов эвакуации при обнаружении самодельного взрывного устройства 04.06.2021г. Детей 62, взрослых 18.
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Планы эвакуации в количестве 4 штук разработаны в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Утверждены в марте 2018г. директором МАДОУ детский сад «Страна чудес» Заводчиковой О.Г. Планы эвакуации размещены в коридоре 1 этажа (около лестничных клеток правого и левого крыла), на 2 этаже (на лестничных клетках правого и левого крыла).
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Организация пропускного и внутриобъектового режимов в детском саду №43 «Зайчик» регламентирована Положением о пропускном режиме и внутриобъектовом режимах*)* в МАДОУ

			детский сад «Страна чудес», утвержденным директором МАДОУ детский сад «Страна чудес» Заводчиковой О.Г., 26.03.2020 г. согласованным директором ООО ЧОО «СОВА-Р».
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) В дневное время физическая охрана объекта (территории) осуществляется штатным сотрудником - вахтером. 2) Договор с Росгвардией не заключён. 3) Не требуется, так как объект относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006.
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) Объект оснащен 3 кнопками тревожной сигнализации, из них: - 1 стационарная кнопка (находится в помещении, в которой расположена установка АПС); - 2 переносные кнопки (1 кнопка находится в кабинете заведующего, 2 кнопка - в комнате для сторожей) Кнопки находятся в исправном состоянии. Ведется Журнал регистрации контроля и проверки работоспособности. Ответственный заведующий хозяйством. 2) Вывод КТС на ПЦН ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" Система тревожной сигнализации (КТС) выведена на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (далее - Росгвардия) в круглосуточном режиме. 3)Договор от 26.03.2020 №152/МО-2//08-02/113-2021 на обслуживание системы тревожной сигнализации заключён с ООО «СОВА-Монтаж».

			4) Нет, имеется в наличии. 5) Нет, обслуживается.
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Экстренное оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется в ручном режиме через систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. СОУЭ находится в работоспособном состоянии. 2) Договор от 26.03.2020 № 152/МО-2//08-02/113-2021 на обслуживание СОУЭ заключён с ООО «СОВА-Монтаж» (Лицензия № 66-Б/00508 от 06.07.2010, срок действия – бессрочно. Срок действия договора – до 30.06.2021. 3) Нет, имеется в наличии. 4) Нет, обслуживается.
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) нет. 2) нет 3) Охранная сигнализация отсутствует, так как объект относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 и не подлежит защите охранной сигнализацией. 4) Охранная сигнализация не обслуживается в связи с её отсутствием, так как объект относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 и не подлежит защите охранной сигнализацией.
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать	1) В детском саду смонтирована система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта. 2) На объекте установлено 8 видеокамер, из них: - 6 видеокамер: наружные цлиндрические IP камеры HiWatch DS-1200 по периметру здания.

		реквизиты)	- 2 видеокамеры внутренние купольные IP камеры HiWatch DS-1203 внутри здания, 3.Изображение с видеокамер выведено на монитор, расположенный в кабинете заведующего хозяйством. Система видеонаблюдения обеспечивает архивирование и хранение данных в течение одного месяца 4)-
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) На первом этаже в кабинете завхоза оборудован пост охраны оборудованный: - монитором системы видеонаблюдения; - кнопкой тревожной сигнализации. 2) Нет, имеется пост охраны.
61	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Пост охраны размещён в кабинете завхоза 2) Нет, имеется пост охраны.
62	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Объект не подлежит оснащению ручным металлодетектором 2) Объект не подлежит оснащению ручным металлодетектором, так как относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006.
63	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1. Объект не подлежит оснащению СКУД в соответствии с ППРФ № 1006. 2. Не требуется, так как отсутствует СКУД. 3. Да, отсутствует, так как в соответствии с ППРФ № 1006 не подлежит оснащению СКУД. 4. Да, в связи с отсутствием СКУД.

64	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Для въезда автотранспорта на территорию ОО имеются 1 ворота. 2) Количество ворот, обеспечивающих жесткую фиксацией створок в закрытом положении - 0, так как объект (территория) относится к 4 категории опасности и в соответствии с ППРФ № 1006 не требуется обеспечение жесткой фиксации створок в закрытом положении. Жесткая фиксация створок ворот в закрытом положении не требуется, так как объект (территория) отнесён к 4 категории опасности по ППРФ № 1006.
65	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) отсутствуют. 2)Отсутствует, так как объект (территория) отнесён к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 и не подлежит оснащению контрольно-пропускными пунктами.
66	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Въезды на объект (территорию) не оснащены средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами. 2) Да, отсутствуют средства снижения скорости и (или) противотаранные устройства, так как объект (территория) отнесён к 4 категории опасности по ППРФ № 1006.
67	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Для предотвращения доступа автомототранспортных средств и посторонних лиц на территорию ОО имеется ограждение по всему периметру. 2) Состояние ограждения удовлетворительное.
68	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Наружное освещение имеется. 2) В исправном состоянии.
69	**Раздел 8. Информационная безопасность**		

70	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда проводится один раз в три месяца. Акты проведения ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремисткой направленности: Акт от 08.06.2020 г.
71	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет
72	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	К сети интернет подключены - 2 компьютера к которым имеется доступ только сотрудники ОО (без доступа обучающихся).
73	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор с провайдером на предоставление услуги по контент-фильтрации отсутствует, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
74	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Контент-фильтрация на компьютеры не установлена, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
75	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации не проводится, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет
76	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственным за информационную безопасность назначен заведующий структурным подразделением - детским садом №43 Антипина Н.И. Приказ МАДОУ детский сад «Страна чудес» № 01-07/78/1 от 01.06.2021 «О назначении ответственных лиц за информационную безопасность»
77	**Раздел 9. Безопасность дорожного движения**		
78	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного	На балансе дошкольной образовательной организации отсутствуют технические средства для перевозки воспитанников.

		за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
79.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Паспорт дорожной безопасности имеется, (визуализированный паспорт размещен в уголке по БДД) 2) Паспорт утвержден 27.06.2018г., согласован 27.06.2018г., актуализирован в июле 2018 г. 3)паспорт согласован в ОГИБДД МУ МВД России по Новоуральскому городскому округу и МО «посёлок Уральский» 27.06.2018г. 4) Паспорт согласован в Администрации НГО 06.07.2018г.

80	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	В ОО отсутствует уличная площадка. В ОО отсутствует уличный учебно-тренировочный перекресток.
81.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует класс «Светофор»
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В дополнение к визуализированному паспорту дорожной безопасности образовательной организации имеются уголки безопасности дорожного движения» в количестве 4 шт.
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) Ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода, в наличии. 2)Количество пешеходных переходов соответствующих ГОСТ Р52289–2004: 1 шт., из них 1 регулируемых. 3)Тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части, в наличии; состояние удовлетворительное.
84.	**Раздел 10. Охрана труда**		
85.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Обязанности по охране труда в детском саду возложены на заведующего структурным подразделением - д/с № 43 Н.И. Антипину приказ № 01-07/90 от 16.06.2021 г.
86.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида «Страна чудес» на 2020-2022 годы и приложения к нему, принят совместным решением Двухсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в МАДОУ детский сад «Страна чудес».

87.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1)Обучение заведующего Н.И. Антипина по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов удостоверение №0790/2019-ОТ от 04.10.2019 г. 2)Обучение уполномоченного по ОТ Н.А. Ерощенко по программе «Обучение по охране труда уполномоченных лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов» в объеме 40 часов удостоверение № 17/25/925 от 09.11.2017 г.
88.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется.
89.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются ИОТ, приказ № 01-07/135 от 19.08.2014
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеется «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте»
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Инструктажи по ОТ проводятся 2 раза в год.
92.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 31 2) 31 3)0 3) 2026 г.
93.	**Раздел 11. Ремонтные работы**		
94.	Проведение капитального ремонта	виды работ	1. Замена дверей на лестничных клетках 1 и 2 этажей.
95.	Проведение текущего ремонта	виды работ	1. Выполнен косметический ремонт группы «Петушок»
96.	Наличие перспективного плана	указать перечень основных работ,	1. Установка козырьков над входом в здание.

	капитального ремонта организации	запланированных на 2021 год и последующие годы	2. Ремонт бетонных крылечек. 3. Ремонт асфальтового покрытия на территории. 4. Ремонт цоколя здания корпуса.