АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2021/2022 учебному году

Составлен «28» июня 2021 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес», структурное подразделение - детский сад № 52 «Улыбка»

2. Юридический адрес: *(в соответствии с уставом образовательной организации)*
624130, г. Новоуральск, Свердловская область, ул. Ленина, 152

3.Фактический адрес: 624130, г. Новоуральск, Свердловская область, ул. Тегенцева, д.6/1.
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4.Год постройки здания: 1995
(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5.Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:
Заводчикова Ольга Германовна, директор МАДОУ детский сад «Страна чудес», 6-35-41;
Лысенкова Светлана Анатольевна, заведующий структурным подразделением – детским садом № 52 «Улыбка», 6-78-49

6.Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с: Постановлением Администрации НГО от 21.04.2021 № 853-а «О приемке образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году, Приказом Управления образования Администрации НГО от 20.04.2021 года № 116 «О подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Новоуральского ГО, к 2021 - 2022 учебному году», Приказом МАДОУ детский сад «Страна чудес» № 01-06/26 от 11.05.2021 «О подготовке к 2021 – 2022 учебному году», Приказом МАДОУ детский сад «Страна чудес» № 01-06/28 от 20.05.2021 «О приемке структурных подразделений к новому 2021-2022 учебному году».

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:
Заводчикова О.Г. - директор МАДОУ детский сад «Страна чудес».

7.2. Члены комиссии:
Евтушенко И.В. - заместитель директора по АХР;
Круглова И.Л. – юрисконсульт;
Ларионов В.Г. - специалист по охране труда;
Никитина Е.А. - специалист по кадрам, председатель профкома;
Султанова О.Р. - технолог;
Гришин К.А. – государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» по пожарному надзору;
Швыряев А.А. - инженер гр. ОВИЭИТСОиБ ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

7.3. Приглашенные:

Представитель обслуживающих организаций ООО «Энергосервис» - Шамин В.П., начальник участка;

Представитель обслуживающей организации ООО «Сова-Монтаж» - Паладий В.Г., инженер.

8.Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида «Страна чудес» структурное подразделение детский сад № 52 «Улыбка».

к 2021/ 2022 учебному году готово

(готова / не готова)

Председатель комиссии: О.Г. Заводчикова _____ (подпись)

Члены комиссии:

Евтушенко И.В._____ (подпись)

Ларионов В.Г. _____ (подпись)

Круглова И.Л _____ (подпись)

Султанова О.Р. _____ (подпись)

Никитина Е.А _____ (подпись)

Швыряев А.А. _____ (подпись)

Гришин К.А. _____ (подпись)

Приглашенные специалисты:

Шамин В.П. _____ (подпись)

Паладий В.Г. _____ (подпись)

Приложение № 1
Акту готовности образовательной
рганизации Свердловской области
2021/2022 учебному году

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты*	Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес» утвержден Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 14.11.2019 года № 2250-а. Изменения в Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес» утверждены Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 23.10.2020 № 2272-а.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты*	Свидетельство о государственной регистрации права 26.11.2014 66 АЖ № 679511 оперативное управление (здание)
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты*	Свидетельство о государственной регистрации права 28.11.2014 66 АЖ 679544 постоянное (бессрочное) пользование (земельный участок)
5.	Наличие лицензии на правоведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);	1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 13.01.2014 № 17624 (серия 66Л01 № 0003703) с приложением к лицензии (серия 66П01 № 0009694). Выдана на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.11.2014 № 1632-ли, бессрочно. Все данные, указанные в лицензии, соответствуют

1	2	3	4
		2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	данным Устава. 2) Соответствует 3) Дошкольное образование. Дополнительное образование детей и взрослых 4) Не требуется
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить): 2) отсутствуют	1.Имеется. Модуль 9. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет на 2020-2021 учебный год. ПРОЕКТ Модуль 9. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет на 2021-2022 учебный год. Актуализация и утверждение «Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет» на 2021-2022 учебный год в срок - до 27.08.2021г.
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить); когда и кем утверждены; на какой сорк; 2) отсутствуют;	Программа развития МАДОУ детский сад «Страна чудес» на 2019 – 2021 гг. Утверждена приказом директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» № 01-05/123 от 29.12.2018 г.
8.	Наличие плана работы образовательной	1) наличие;	1) Имеется годовой план работы детского сада №

1	2	3	4
	организации на 2020 - 2021учебный год	2) когда и кем утвержден	52 «Улыбка» на 2021 – 2022 учебный год 2) Утвержден Советом педагогов от 23.06.2021г., Советом родителей от 24.06,2021 г. Распоряжением от 25.06.2021 г.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1)всего (единиц); 2)в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) – 1 2) – 0
10.	Условия работы образовательной организации	1)в одну или в две смены (указать); 2)в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3)во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) В одну смену, с 12-часовым пребыванием воспитанников, с 6.30 до 18.30 час, исключая выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 2) 11 групп, 225 детей
11	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1)проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2)количество классов по комплектованию; 3)планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4)в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 305 2) 11 возрастных групп. 3) 215 на 28.06. 4) 0 5) 0
12	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;	1) по штатному расписанию: заведующий структурным подразделением – детским садом – 1 ед., заведующий хозяйством - 1 ед., воспитатели – 23 ед.,, из них: старший воспитатель - 1 ед., Иные: инструктор по физической культуре - 2 ед., музыкальный руководитель - 1 ед.,

1	2	3	4
		2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	учитель -логопед – 1 ед., младший воспитатель – 12 ед., повар детского питания - 3 ед., кухонный рабочий - 1 ед., делопроизводитель – 1 ед., кастелянша - 1 ед., машинист по стирке и ремонту белья – 2 ед., уборщик служебных помещений - 2 ед., плотник – 1 ед., дворник - 2 ед. 2) по факту: заведующий структурным подразделением – детским садом – 1 ед., заведующий хозяйством - 1 ед., учитель – логопед - 1 ед., воспитатели – 23 ед., из них: старший воспитатель - 1 ед., Иные: инструктор по физической культуре - 2 ед., музыкальный руководитель - 1 ед., младший воспитатель – 10 ед., повар детского питания - 3 ед., кухонный рабочий - 1 ед., делопроизводитель – 1 ед., кастелянша - 1 ед., машинист по стирке и ремонту белья – 2 ед., уборщик служебных помещений - 2 ед., плотник – 1 ед., дворник - 2 ед. 3) Вакансии: кухонный работник -1 ед., дворник – 0,5 ед., уборщик служебных помещений - 1 ед.,

1	2	3	4
			младший воспитатель – 2 ед.
13	**Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса**		
14	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования производятся в соответствии с графиком ППР 1) канализация – март 2021г. 2) отопление – март 2021 г. 3) водоснабжение – март 2021г.
15	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Оснащенность 100% в соответствии с нормами и ростовыми показателями обеспечено СанПиН 2.4.3648-20
16	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Не требуется
17	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Не имеются
18	**Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации**		
19	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Имеется запись в журнале от 25.05.2021 г. о проведении внеплановой проверки состояния гимнастического и разминочного залов, спортивного и физкультурного оборудования. Акт комиссионной проверки от 25.05.2021 г. *Условия для двигательной активности в групповых помещениях, для занятий физической культурой в гимнастическом и разминочных залах, в бассейне, на мини-спортивной площадке созданы. *Инвентарь и оборудование в исправном состоянии, оснащение составляет 90% от необходимого для реализации задач «Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 до 7 (8) лет на 2021-2022 учебный год. Модуль 9».

1	2	3	4
20	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	90% в наличии. Оборудование и инвентарь в рабочем состоянии. Акт испытания снарядов и оборудования от 25.05.2021 г. Сертификаты соответствия имеются.
21	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Мини-спортивная площадка в исправном состоянии, акт от 25.05.2021 г.
22	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт от 10.12. 2020 г. осмотра, статистического испытания спортивного оборудования сотрудниками ООО «Энергосервис». Плановая проверка в июне 2021 г.
23	**Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации**		
24	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Предписание ГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» от 30.04.2021г № 14/1/1 1) 1 2) 0 3)План устранения предписаний имеется. 4) Отсутствует. Будет предоставлен по мере устранения нарушений.
25	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за ПБ - заведующий структурным подразделением - д/с № 52 «Улыбка» С.А. Лысенкова, Приказ № 01-09/59 от 19.11.2021 г. «О назначении ответственных лиц за обеспечение ПБ». Лицо, ответственное за ПБ помещений в детском саду заведующий хозяйством Т.Л.Баринова. Распоряжение №55 от 02.06.2021 г. «О назначении лиц, ответственных за ПБ в помещениях детского сада».
26	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного	1) протокол №1 проверки знаний требований ПТМ для руководителей и ответственного лица за противопожарное состояние подразделения и эксплуатацию установки ПС и СОУЭ людей при

1	2	3	4
		образовательной в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	пожаре от 08.06.2020 г. По результатам проверки выдано удостоверение Лысенковой С.А. 2) Распоряжение № 6 от 11.01.2021 г. о назначении ответственного за обеспечение ПБ в детском саду заведующего хозяйством Киселеву Н.В. Обучен, протокол № 1 от 18.12.2021 г. 3) Обучение сотрудников по пожарной безопасности проводится ежеквартально в соответствии с Постановлением АНГО 27.11.2020 №2579-а Согласно вышеуказанного плана в 2021 году проведено: 1. Обучение по теме № 1 проведено март 2021г. с охватом 45 чел., справка от19.03.2021 г.). 2. Противопожарный инструктаж (*, повторный*) для сотрудников ОО проведен в марте по разработанной и утверждённой программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте, утверждена приказом от19.11.2020 г. №01-06/59 с охватом 52 чел. с записью в журнале учета инструктажей по вопросам ПБ. 3.В соответствии с Положением по эксплуатации установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах Новоуральского городского округа, (утверждено постановлением администрации Новоуральского городского округа от 22 февраля 2007 года № 295-а) проведено обучение (без отрыва от производства с периодичностью обучения 1 раз в год) Киселевой Н.В., а также у сотрудников и специалистов по программе ПТМ, Протокол проверки знаний №1, 2,3,4 от 18.12.2021 г.

1	2	3	4
			4) обучение проводится в игровой форме 5) Эвакуационные учения с работниками, обучающихся и иными лицами, находящимися на объекте (территории) проводятся в соответствии с с Постановлением АНГО 27.11.2020 №2579-а По результатам эвакуационных учений оформлены Акты от07.04.2021г., 31.05.2021 г. Отчет о проведении объектовой тренировки от 23.09.2020г., 02.06.2021 г. 2 раза в год: апрель 2021 г., сентябрь 2022 г.
27	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) ОО оснащена 18 огнетушителями марки ОУ-3 -11, ОУ-1 -2, ОУ-2 -5 в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479). Находятся в работоспособном состоянии. 2) Журнал учета средств пожаротушения в наличии, ведется в соответствии с требованиями. 3) Проверка, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей производится лицом, ответственным за пожарную безопасность ОО и обслуживающей организацией ООО «Виола-Прим» (Лицензия №4-Б/01104 15.08.2013, срок действия бессрочно по договору от 25.02.2021г № 08-02/78-2021 «Работы на обслуживание противопожарного оборудования (огнетушителей)» Результаты проверки состояния огнетушителей занесены в специальный журнал Учета и технического обслуживания. Результаты технического обслуживания и перезарядки огнетушителей занесены: - в акты проверки огнетушителей от 19.10.2020г № б/н

1	2	3	4
			- в специальный журнал Учета и технического обслуживания. - в паспорт огнетушителя. Проверка произведена 18.06.2021 г., Акт от 18.06.2021 №б/н, 26.02.2021 г. Акт №б/н от 26.02.2021г.
28	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4)договор на обслуживание (указать	1) Имеются системы АПС, СОУЭ и находятся в работоспособном состоянии. Акт проверки технического состояния и работоспособности установок пожарной, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от10.03.2021 г. Плановая проверка в июне. 2)Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения производится ООО «СОВА-Монтаж» (лицензия от 06.07.2010 № 66-Б/00508, срок действия бессрочно по договору от 26.03.2021 № 152/МО-2//08-02/113-2021 «Эксплуатационное обслуживание технических средств охранной сигнализации, включая кнопку экстренного вызова, средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), скуды». Срок действия договора – до 30.06.2021. 3) Дублирующий сигнал «Пожар» с АПС ОО выходит по проводным линиям связи на ЦППС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» (на станцию АПС «Орион-ПРО»). Пульт контроля и управления «С2000М». Прибор управления системой речевого оповещения «Рокот-2». 4) Договор от 25.01.2021 г. № 15/02508/8//08-

1	2	3	4
		реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)	02/54-2021 об оказании услуг связи заключен с ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ". Срок действия договора до 31.12.2021 г. 5) Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. До реализации пункта 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, Приказом МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 15.06.2021 г. № 01-07/88 возложена ответственность за ручное открывание ворот, установленных при въезде на территорию структурных подразделений – детских садов МАДОУ детский сад «Страна чудес», а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного въезда пожарной техники на территорию структурных подразделений – детских садов МАДОУ детский сад «Страна чудес» при пожаре или срабатывании автоматической пожарной сигнализации на заведующих структурными подразделениями – детскими садами.
29	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479).
30	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	Электроустановки здания ОО соответствуют требованиям пожарной безопасности, ПУЭ,

1	2	3	4
			ПТЭЭП. Проверки выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий проводятся обслуживающей организации ООО «Энергосервис», договор № 08-02/7-2021 от 11.01.2021 «Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию функционирования коммуникационных, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования в здании дс» Срок до 31.12.2021 г. Акт от 22.03.2021 г., декабрь 2020г. Технический отчет по проведению электротехнических замеров. Протокол проверки от 16.06. 2021 г.
31	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Здание ОО оснащено внутренним противопожарным водопроводом (количество ПК - 4 шт.). Регламентные работы по обеспечению работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода проводятся обслуживающей организацией ООО «Энергосервис» Результаты технического обслуживания ВПВ и проверки расхода воды на нужды пожаротушения оформлены актами от 30.03.2021 г., 14.10.2020 г. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 3,81 литров в секунду (л/с), что соответствует требованиям пожарной безопасности

1	2	3	4
			2) Пожарные гидранты наружного противопожарного водоснабжения за ОО не закреплены.
32	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Декларации пожарной безопасности зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 5 МЧС России» г. Новоуральск № 65 540- ОС-00017 от 10.07.2015
33	**Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия**		
34	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	1) Предписания отсутствуют 2) 0 3) 0 4) 0 5) план устранения нарушений с указанием сроков устранения не требуется в связи с отсутствием предписания 6) отчёт не требуется в связи с отсутствием предписания
35	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	1. Согласно договора с ФГБУЗ ЦгиЭ № 31 ФМБА России № 39//08-02/83-2020 от 17.01.2020 г. аттестация знаний заведующего стр.подр. – дс№ 52 С.А.Лысенковой проведена в мае 2020 г. 2. Не требуется. 3. Обучение, гигиеническая аттестация сотрудников организованы планово, согласно графику, по указанному выше договору.
36	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока	1) Пищеблок имеется. Оснащенность пищеблока соответствует требованиям СП. 2) Оснащенность пищеблока оборудованием и

1	2	3	4
		оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	столовой мебелью – в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3596-20, СП 2.4.3648-20; 3) Контроль соответствия холодильного оборудования паспортным характеристикам осуществляет ООО «Размер плюс» ежемесячно. Договор № 08-02/221-2020 от 30.06.2020 года, ООО «Размер Плюс». Акт от 27.07.2020 г. 4) Организация горячего питания: за счет собственного пищеблока, поступления мясных, рыбных полуфабрикатов и мучных кулинарных изделий. Договоры на поставку продуктов: 08-02/444-2020 от 14.12.2020 ИП Новрузов Р.А. 08-02/453-2020 от 14.12.2020 ИП Чудакова М.А. 08-02/475-2020 от 21.12.2020 ООО "Авангард Плюс" 08-02/476-2020 от 21.12.2020 ООО "Авангард Плюс" 08-02/477-2020 от 21.12.2020 ООО "Авангард Плюс" 08-02/484-2020 от 29.12.2020 ИП Новурузов Р.А. № 08-02/81-2021 от 03.03.2021 АО "ГК "РОСМОЛО" № 08-02/98-2021 от 24.03.2021 ООО "Аврора" № 08-02/99-2021 от 24.03.2021 ИП Бобров А.А. № 08-02/100-2021 от 24.03.2021 ИП Бобров А.А. № 08-02/101-2021 от 24.03.2021 ООО "Ураторгконтракт" № 08-02/102-2021 от 24.03.2021 ООО "Уралторгконтракт" № 08-02/104-2021 от 25.03.2021 ООО "Урлторгконтракт" № 08-02/105-2021 от 25.03.2021 ООО "Уралторгконтракт" № 08-02/106-2021 от 25.03.2021 ООО "Новоуральский мясной двор" №08-02/107-2021 от 25.03.2021 ООО "Уралторгконтракт" № 08-02/108-2021 от 26.03.2021 ИП Епифанова О.В. № 08-02/109-2021 от 26.03.2021 ООО "Аврора" № 08-02/114-2021 от 29.03.2021 ИП Бобров А.А. № 08-02/115-2021 от 29.03.2021 ООО "Наш хлеб" № 08-02/119-2021 от 29.03.2021 ИП Новрузов Р.А. № 08-02/120-2021 от 29.03.2021 ИП Чудакова М.А. № 08-02/121-2021 от 29.03.2021 ООО "Социальное питание" № 08-02/122 -2021 от 30.03.2021 ООО "Аврора"

1	2	3	4
			№ 08-02/124-2021 от 30.03.2021 ИП Новрузов Р.А. № 08-02/125-2021 от 30.03.2021 ИП Бобров А.А. № 08-02/131-2021 от 01.04.2021 ИП Чудакова М.А. № 08-02/138-2021 от 12.04.2021 ООО "СервисПродукт" № 08-02/141-2021 от 19.04.2021 ООО "Наш Хлеб" № 08-02/142-2021 от 19.04.2021 ИП Тюпаев А.С. № 08-02/144-2021 от 20.04.2021 ИП Чудакова М.А. № 08-02/145-2021 от 20.04.2021 ИП Чудакова М.А. № 08-02/152-2021 от 26.04.2021 ООО "СОЮЗ-ТРАНС" 5) Охват горячим питанием - 100%; 6) Паспорт пищеблока имеется, актуализирован по состоянию на 01.10. 2020 г.
37	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		Медицинский осмотр сотрудников проводится в соответствии с установленным графиком ежегодно 1 раз в год, план - декабрь 2021 г.
38	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		Имеется в наличии фильтр для очистки воды «Акварос».
39	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт ООО «Энегросервис» 11.03.2021 г. о ревизии вентиляционных систем и чистке фильтров. Договор № 08-02/7-2021 от 11.01.2021 «Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию функционирования коммуникационных, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования в здании дс». Срок до 31.12.2021 г.
40	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется медицинский кабинет; 2) Лицензия, выданная ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России № ФС-66-01-001847 от 03.04.2014 г. *Соглашение о взаимодействии договор № 08-02/229-2018 от 11.09.2018 г. ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 08-02/228-2018 от

1	2	3	4
			11.09.2018 г. и договор безвозмездного пользования движимым имуществом № 08-02/229-2018 от 11.09.2018 г. 3) обеспеченность: 1 – врач-специалист, 1 – медицинская сестра
41	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Лабораторное исследование качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля планируется в 2021 г.
42	**Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19**		
43	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Имеются: - рециркуляторы в количестве 12 шт., размещены в группах и на пищеблоке; - облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-КРОНТ («Дезар») -2шт., в функциональных помещениях 1 и 2 этажа. - стационарные бактерицидные лампы в количестве 15 шт. находятся в помещениях спальни и функциональных помещениях.
44	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	За каждой группой закреплено отдельное помещение.
45	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе, помещении для приема пищи, туалетных	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Имеются в достаточном количестве.

1	2	3	4
	комнатах		
46	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски, перчатки)	наличие/отсутствие	Имеются одноразовые маски и перчатки. В резерве имеется пятидневный запас.
47	Обеспечение термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие	Организован утренний фильтр. Имеется в количестве 9 шт. на 225 детей. Находятся в исправном состоянии.
48	**Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации**		
49	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Акт обследования и категорирования объекта (территории) МАДОУ детский сад «Страна чудес», структурное подразделение – детский сад №52 «Улыбка» от 03.10.2019 г. Акт внеплановой проверки от 14.05.2021 г. 1) Не устранённых нарушений - 2 пункт вышеуказанного акта 2Не устранённых нарушений, срок устранения которых истек - 0 3) План устранения недостатков имеется в МАДОУ д/с «Страна чудес». Срок устранения недостатков – до 31.12.2021. 4) Отчет об устранении недостатков будет предоставлен по мере устранения нарушения
50	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);	Имеется. Утвержден начальником Управления образования Администрации НГО И.П. Лобовой 02.03.2020 г. Согласован: 1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области 21.02.2020 г. 2)ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» 21.02.2020 г. 3) Отдел в г.Новоуральске УФСБ России по Свердловской области

1	2	3	4
		4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	21.02.2020 г. 4. Не требуется (в соответствии с требованиями ППРФ № 1006).
51	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность детского сада С.А. Лысенковой заведующий структурного подразделения-детского сада № 52 «Улыбка» Приказ № 01-06/29 от 09.06.2021 г.
52	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Обучение на курсах повышения квалификации прошли: - с 24.05.2020 по 27.05.2020 г. Лысенкова С.А. заведующий структурным подразделением – детским садом №52 «Улыбка» по Программе Подготовки должностных лиц и специалистов ГО и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (удостоверение о повышении квалификации № 211, дата выдачи удостоверения – 27.05.2020 г., срок действия удостоверения – 5 лет). - с 16.04.2019 по 19.04.2019 г. Лысенкова С.А. заведующий структурным подразделением – детским садом №52 «Улыбка» по Программе: «Повышения уровня профессиональной подготовке в сфере профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений» в объеме 36 часов. (удостоверение № 47258, дата выдачи удостоверения 19.04.2019 г., срок действия удостоверения – 5 лет). 2)Инструктажи и практические занятия проводятся в соответствии с «Планом мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта»

1	2	3	4
			утвержденный специалистом по ОТ Ларионовым В.Г. 01.02.2021г.: -плановые инструктажи: 2 раза в год (январь, июнь); -внеплановые инструктажи: к праздникам, согласно приказов МАДОУ детский сад «Страна чудес»(в случае ЧС). Результаты проведения инструктажей фиксируются в Журнале проведения инструктажей по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта. В 2020-2021 учебном году проведено 4 инструктажа с охватом 52 чел. 3)Практическая отработка действий персонала и обучающихся по антитеррористической безопасности в 2020-2021 учебном году проводилась: - плановая объектовая тренировка по теме «Действия администрации и работников детского сада при получении сообщения по телефону о минировании объекта» 23.09.2020г. Детей 148, взрослых 29; - внеплановая практическая тренировка по отработке планов эвакуации при обнаружении самодельного взрывного устройства 02.06.2021г. Детей 154, взрослых 31
53	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	План эвакуации в количестве 4 шт., разработаны в соответствии с требованиями пожарной безопасности и утверждены директором МАДОУ детский сад «Страна чудес» О.Г. Заводчиковой от 01.07.2013 г.
54	Обеспечение пропускного и	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Организация пропускного и внутриобъектового

1	2	3	4
	внутриобъектового режимов	документа	режимов в детском саду №52 «Улыбка» регламентирована Положением о пропускном режиме и внутриобъектовом режимах) в_ МАДОУ детский сад «Страна чудес», утвержденным директором МАДОУ детский сад «Страна чудес» Заводчиковой О.Г., 26.03.2020 г. согласованным директором ООО ЧОО «СОВА-Р» Евдокимовым А.В.;
55	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) не предусмотрена 2) Договор с Росгвардией не заключен. 3)Заключен договор на оказание услуг по физической охране объекта (территории) структурного подразделения – детского сада № 15 МАДОУ детский сад «Страна чудес» в дневное время с ООО ЧОО «Сова-Р» №08-02/493-2020 от 31.12.2020 до – 31.12.2021 г.
56	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина,	1) Объект оснащён 3 кнопками тревожной сигнализации, из них: - 1 стационарная КТС (размещена на посту охраны); - 2 переносных КТС (1 находится у заведующего хозяйством, в кабинете, 1 – находится у охранника). Все КТС в исправном состоянии, что подтверждено записью в «Журнале проверки работоспособности стационарной и переносной тревожных кнопок». 2) Система тревожной сигнализации (КТС) выведена на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (далее - Росгвардия) в круглосуточном режиме. 3) от 26.03.2020 №152/МО//-2//08-02/132-2021

1	2	3	4
		принимаемые меры)	на обслуживание системы тревожной сигнализации заключён с ООО «СОВА-Монтаж». Срок действия договора 30.06.2021. 4) Договор от 01.04.2021 № 1136/ТС-2кв2021//08-02/134-2021 на реагирование заключён с Росгвардией. Срок действия договора – до 30.06.2021 . 5) Нет, имеется в наличии. 6) Нет, обслуживается.
57	Оборудование объектов (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина,	1) Экстренное оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется в ручном режиме через систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. СОУЭ находится в работоспособном состоянии. 2) Договор от 26.03.2021 152/МО-2//08-02/113-2021 ООО "СОВА-Монтаж" на эксплуатационное обслуживание технических средств охранной сигнализации, включая кнопку экстренного вызова, средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), скуды. Лицензия от 06.07.2010 г. № 66-Б/00508, срок действия – бессрочно. Срок действия договора - до 30.06.2021 г. 3) Нет, имеется в наличии. 4) Нет, обслуживается.
58	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые	1) Охранной сигнализацией защищено: - периметр первого и второго этажа здания; Охранная сигнализация в работоспособном состоянии. Сигнал «тревога» выведен на ПЦН ООО ЧОО «Сова-Н» (лицензия ЧО №040137 от03.09.2007, срок действия до 03.09.2022 г.).

1	2	3	4
		меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	2) Договор от 26.03.2021 №152/МО-2 08-02/113-2021 ООО "СОВА-Монтаж" эксплуатационное обслуживание технических средств охранной сигнализации, включая кнопку экстренного вызова, средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), скуды. Лицензия от 06.07.2010 г. № 66-Б/00508, срок действия – бессрочно. Срок действия договора - до 30.06.2021 г. 3) Нет, имеется охранная сигнализация 4) Нет, обслуживается.
59	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) В детском саду смонтирована система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории). 2) в детском саду установлено 12 видеокамер, из них: - внутренних видеокамер - 1 шт. (вид видеокамер - купольные IP камеры HIwatchDS-1203); - наружных видеокамер - 11 шт. (вид видеокамер - купольные IP камеры HIwatchDS-1200)/ 3) Изображение с видеокамер выведено на монитор 1 шт., расположенный на посту охраны. Система видеонаблюдения обеспечивает архивирование и хранение данных в течение одного месяца. 4) -
60	Оборудование на 1 этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) На первом этаже в холле оборудован пост охраны. Пост охраны оборудован: - 1 монитором системы видеонаблюдения; - установлен блок индикации технического состояния сигнализации на посту охраны;

1	2	3	4
	вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)		- средство передачи тревожных сообщений в ОВО (кнопка тревожной сигнализации (КТС)) 2)Нет, имеется пост охраны.
61	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Охрана детского сада организована в дневное время сотрудником ООО ЧОО «СОВА-Р». 1 пост охраны в холле первого этажа (основной вход в здание) 1 работник. 2) Нет, имеется пост охраны.
62	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Стационарные и ручные металлоискатели - отсутствуют. 2) В соответствии с Актом обследования и категорирования объекта (территории) от 08.11.2019 г. ручные металлоискатели запланированы к приобретению в 2021 г.
63	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется (установлена на дверях 1 этажа в количестве 5 шт.), в исправном состоянии. 2) Договор от 26.03.2021 №152/МО-2 08-02/113-2021 ООО "СОВА-Монтаж" эксплуатационное обслуживание технических средств охранной сигнализации, включая кнопку экстренного вызова, средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), скуды. Лицензия от 06.07.2010 г. № 66-Б/00508, срок действия – бессрочно. Срок действия договора - до 30.06.2021 г. 3) Нет, в наличии СКУД. 4)Нет, СКУД обслуживается.
64	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Для въезда автотранспорта на территорию детского сада имеются 1 ворота, обеспечивают жесткую фиксацию створок в закрытом положении. 2) -

1	2	3	4
65	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) отсутствуют. 2) Да отсутствует, так как объект (территория) отнесён к 3 категории опасности по ППРФ № 1006 и не подлежит оснащению контрольно-пропускными пунктами.
66	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Въезды на объект (территорию) не оснащены средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами. 2) Да, отсутствуют средства снижения скорости и (или) противотаранные устройства, так как объект (территория) отнесён к 3 категории опасности по ППРФ № 1006
67	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1)Для предотвращения доступа автомототранспортных средств и посторонних лиц на территорию ОО имеется ограждение по всему периметру. 2)Состояние ограждения удовлетворительное.
68	Оснащение объектов (территории) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Объект (территория) частично оснащена системой наружного освещения. В соответствии с Актом обследования и категорирования объекта (территории) запланировано дооснащение территории системой наружного освещения в срок до 31.12.2021, при условии выделения Администрации НГО финансовых средств. 2) Система наружного освещения находится в удовлетворительном состоянии.
69	**Раздел 8. Информационная безопасность**		
70	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	Даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда проводится один раз в три месяца. Акты проведения ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремисткой направленности: от 25.05.2021г.

1	2	3	4
			Библиотечный фонд состоит из методической (20 шт) и детской (100 шт) литературы.
71	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
72	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	К сети интернет подключены - 2 компьютера к которому имеется доступ только сотрудники ОО (без доступа обучающихся).
73	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор с провайдером на предоставление услуги по контент-фильтрации отсутствует, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
74	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Контент-фильтрация на компьютеры не установлена, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
75	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации не проводится, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
76	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственным за информационную безопасность назначен заведующий структурным подразделением - детским садом №52 Лысенкова С.А.Приказ МАДОУ детский сад «Страна чудес» № 01-07/78/1 от 01.06.2021 «О назначении ответственных лиц за информационную безопасность»
77	**Раздел 9. Безопасность дорожного движения**		
78	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	На балансе ОО отсутствует транспортное средство для перевозки обучающихся в образовательную организацию.

1	2	3	4
		(указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг(ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
79	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Паспорт разработан. Визуализированный паспорт имеется, актуализирован в июне 2021 года. 2) Утвержден директором МАДОУ детский сад «Страна чудес» Заводчиковой О.Г., 22.06.2018 г. 3) Согласовано врио начальника ОГИБДД МУ МВД России по НГО и МО «п. Уральский» Д.В. Войтенко, 22.06.2018 г. 4) Согласовано Глава Новоуральского городского округа, 06.07.2018г.
80	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	1) Имеется уличная спортивная площадка с комплектом знаков по обучению детей правилам дорожного движения. 2) В ОО отсутствует уличный учебно-

1	2	3	4
			тренировочный перекресток
81	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует класс «Светофор».
82	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В дополнение к визуализированному паспорту дорожной безопасности образовательной организации имеются уголки безопасности дорожного движения» в количестве - 11. В каждой групповой ячейке на информационном стенде ведется раздел «Безопасность на дорогах».
83	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) имеется металлическое ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода. 2) количество пешеходных переходов, соответствующих ГОСТ Р52289–2004: 2 шт., из них 1 регулируемый, 1 нерегулируемый. 3) Тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части, в наличии; состояние удовлетворительное.
84	**Раздел 10. Охрана труда**		
85	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ № 01-07/90 от 16.06.2021 года МАДОУ детский сад «Страна чудес» о назначении ответственного лица за управление охраной труда в д/с заведующего структурным подразделением - д/с № 52 «Улыбка» – С.А. Лысенкова
86	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор МАДОУ детский сад «Страна чудес» и приложения к нему на 2020 – 2022 гг. Введен в действие с 19.12.2019 года. Решение Двухсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в МАДОУ детский сад Страна чудес» от «16» декабря 2019 г. протокол № 18; решение

1	2	3	4
			конференции трудового коллектива от «18» декабря 2019 г. протокол № 3 Зарегистрирован ГКУ «Новоуральский центр занятости» 22.01.2020г. Изменения в Коллективный договор МАДОУ детский сад «Страна чудес» и приложения к нему на 2020 – 2022 гг. Введено в действие с 30.11.2020 года. Решение Двухсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в МАДОУ детский сад Страна чудес» от «26» ноября 2020 г. протокол № 19 Зарегистрирован ГКУ «Новоуральский центр занятости» 02.12.2020г.
87	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	6) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 7) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Заведующий структурным подразделением – д/с №52 С.А.Лысенкова, удостоверение № 33312 от 29.09.2020 г., АНО ДПО «УЭЦ ОТ и ПБ» по программе «Обучение руководителей, специалистов по ОТ для педагогических работников», в объеме 40 ч. 2) Уполномоченный по ОТ Т.В. Макеева – воспитатель д/с, удостоверение № 19-04-088 от 25.04.2019 г., АНО ДПО УЦ «Новатор» по программе Обучение по ОТ групп смешанного состава». », в объеме 40 ч.
88	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	План работы по охране труда и профилактике детского травматизма имеется
89	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Приказ об утверждении перечня СТО ССБТ, РД СУОТ и ИОТ, программы инструктажа и проверки знаний утверждены приказом директора МАДОУ детский сад № 01-07/197 от 23.12.2020 г.

1	2	3	4
			Инструкции пересмотрены срок действия 5 лет.
90	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются
91	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	2 раза в год с отметкой в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
92	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 42 2) 42 3) 0 4) 2022
93	**Раздел 11. Ремонтные работы**		
94	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт по замене оконных блоков. Капитальный ремонт по замене дверных блоков.
95	Проведение текущего ремонта	виды работ	Проведен текущий ремонт в помещениях: - групповое помещение № 3, 15 (спальня, групповая, тамбур), - ремонт потолка пищеблока, - ремонт комнаты для приема пищи.
96	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы	В соответствии с планом ремонтных работ МАДОУ детский сад «Страна чудес» на 2021-2022 г.: -Замена дверных блоков. -Капитальный ремонт АПС. -Замена осветительных приборов уличного освещения. -Замена трубопровода ХВС.