Согласовано:
Председатель НГО ООО «ВОИ»

_____ /Л.А. Соловёва/
«___» _____ 2021 г.

Утверждаю:
Директор
МАДОУ детский сад «Страна чудес»

_____ /О.Г. Заводчикова/
«___» _____ 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 3

«15» 02 2021 г.

МАДОУ детский сад «Страна чудес»,
структурное подразделение - детский сад № 33 «Солнышко»

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Вид (наименование) объекта **МАДОУ детский сад «Страна чудес», структурное подразделение - детский сад №33 «Солнышко»**

1.2. Полный почтовый адрес объекта **624130, Россия, Свердловская область, город Новоуральск, улица Ленина, дом 93**

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание **2** этажей, **1006,5** кв. м,
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), **6585** кв. м

1.4. Год постройки здания *1961 г.*, последнего капитального ремонта **не было**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2021 г.**, капитального **нет**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» (МАДОУ детский сад «Страна чудес»)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail **Россия, 624130,Свердловская область город Новоуральск, улица Ленина, дом 152, тел./факс (34370)6-35-40, e-mail wonderland-nu@yandex/ru**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования Администрации Новоуральского округа**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) **город Новоуральск, улица Ленина, дом 87, тел.(34370)6-23-33, 6-27-01, 6-27-92, факс (34370) 6-23-18, e - mail uo-no@mail/ru**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов) **образование**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью **отсутствуют**

2.4. Виды услуг **предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования; присмотр и уход за детьми; реализация дополнительных общеразвивающих программ**

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно) **отсутствуют**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **75 чел.**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **маршрут автобусов №1, №3, №4, №5, №26 до остановки «Техникум», «Парковый проезд»** наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **600 метров**

3.2.2. Время движения (пешком) **10 минут**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет **нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) **лестницы, пологий подъем**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) **нет**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма** обслуживания <*>

| N строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> |
|---|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | **ДУ** |
| 2 | в том числе инвалиды: | |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | **НЕТ** |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **НЕТ** |
| 5 | с нарушениями зрения | **ДУ** |
| 6 | с нарушениями слуха | **ДУ** |
| 7 | с умственными нарушениями | **ДУ** |

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 2. | Вход (входы) в здание | НЕТ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | НЕТ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 8. | Все зоны и участки <**> | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |

---

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной

альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:**

**Объект социальной инфраструктуры в целом не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для остальных категорий маломобильных групп населения объект будет доступен после проведения работ по созданию условий.**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | | - Ремонт асфальтового покрытия<br>- Установление бордюров.<br>- Размещение тактильных средств на покрытии пешеходного пути. | | |
| 2. | Вход (входы) в здание | | - Установка нормативного пандуса на наружной лестнице.<br>- Установка направляющих поручней на лестницы центральных дверей.<br>- Замена двери в тамбуре с шириной дверного проема 0,9м. | | |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | | - Установка пандуса на лестнице, ведущей на 1 этаж.<br>- Установка направляющих поручней по коридору.<br>- Замена двери с шириной дверного проема 0,9м. | Установка звукоусиливающей аппаратуры, звуковых указателей. | |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения | | - Замена дверей (группа, медицинский кабинет) с шириной дверного проема 0,9м. | Установка звукоусиливающей аппаратуры, звуковых | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | объекта) | | | указателей. | |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | | - Замена двери с шириной дверного проема 0,9м.<br>- Установка поручней к унитазу и раковине. | Установка звонка для вызова персонала | |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | | | Установка звуковой и световой системы оповещения | |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | | | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. | |
| 8. | Все зоны и участки | | | Техническое решение на реконструкцию объекта | |

**4.2**: Период проведения работ **2019 – 2030 г**
в рамках исполнения **Плана мероприятий(«дорожная карта») по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в детском саду №33 «Солнышко», структурного подразделения МАДОУ детский сад «Страна чудес»**
(указывается наименование документа: программы, плана)

**4.3**. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации объекта **Объект социальной инфраструктуры будет доступен для всех категорий маломобильных групп населения.**

**4.4**. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование **да, требуется с общественной организацией инвалидов.**

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **не имеется**

**5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | не имеется |
| 2 | сменные кресла-коляски | не имеется |
| 3 | адаптированные лифты | не имеется |
| 4 | поручни | не имеется |
| 5 | пандусы | не имеется |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | не имеется |
| 7 | раздвижные двери | не имеется |
| 8 | доступные входные группы | не имеется |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | не имеется |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | не имеется |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | Имеется частично (контрастные маркировки дверных проемов и лестниц) |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | частично отсутствует<br><br>Наличие информации на здании для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, выполненной на табличке рельефно-точечным шрифтом Брайля |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | не имеется |
| 14 | иные | |

**6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | не имеется |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | не имеется |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | имеется |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | имеется |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | имеется |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | не имеется |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | не имеется |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | не имеется |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | не имеется |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | имеется |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | Не имеется |
| 12 | иные | |

**7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

**7.1.**

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов * | Сроки |
|---|---|---|
| 1. | Снижение количества барьеров, препятствующих беспрепятственному доступу инвалидов на объект и получению услуг за счет адаптации структурно-функциональных зон | 2019 – 2030 годы |
| 2. | Увеличение количества структурно-функциональных зон с надлежащим размещением оборудования и носителей информации | 2019 – 2030 годы По мере финансирования |
| 3. | Увеличение количества структурно-функциональных зон, приспособленных для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (индивидуальная мобильность различных категорий инвалидности) | 2019 – 2030 годы По мере финансирования |
| 4. | Установка систем дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2019 – 2030 годы По мере финансирования |
| 5. | Расширение дверного проема санитарных комнат, установка поручней | 2019 – 2030 годы По мере финансирования |
| 6. | Проведение согласования со специалистами УГХ на выделение мест для стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 2019 – 2030 годы По мере финансирования |

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.

7.2.

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов * | Сроки |
|---|---|---|
| 1. | Обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика для предоставления инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка. | 2019-2030 гг. По мере финансирования |
| 3. | Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | 2019-2030 гг. По мере финансирования |
| 4. | Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2019-2030 гг. По мере финансирования |

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

7.3. Период проведения работ в рамках исполнения: при выделении финансовых средств

7.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

7.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): _____Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

7.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: 01.03.2021 http://wonderland-nu.ucoz.com
(наименование сайта, портала)

8. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
8.1. Анкеты (информации об объекте) от «09» февраля 2021 г.
8.2. Акта обследования объекта: акт № 3 от «09» февраля 2021 г.
8.3. Решения Комиссии ДУ от «09» февраля 2021 г.

Заведующий структурным подразделением –
детский сад №33 «Солнышко» _____/Т.А. Сигиденко