Согласовано:
Председатель НГО ООО «ВОИ»

/Л.А. Соловёва/
«___» _____ 2021 г.

Утверждаю:
Директор
МАДОУ детский сад «Страна чудес»

/О.Г. Заводчикова/
«___» _____ 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 3

«15» 02 2021 г.

МАДОУ детский сад «Страна чудес»,
структурное подразделение - детский сад № 43/1 «Зайчик»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: МАДОУ детский сад «Страна чудес», структурное подразделение - детский сад № 43/1«Зайчик»

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624130,Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 100

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 1003,8кв. м.;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 4237кв. м;

1.4. Год постройки здания 1959г, последнего капитального ремонта 1988г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес», МАДОУ детский сад «Страна чудес» (МАДОУ детский сад «Страна чудес»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 152, 8(34370)6-35-40, www.wonderland-nu.ucoz.com

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Новоуральского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 87; телефон (34370) 6-27-01, 6-23-33, e-mail: uo-nu@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие местадля инвалидов)): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет

2.4. Виды услуг: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования; присмотр и уход за детьми; реализация дополнительных общеразвивающих программ

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 60 детей
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): проезд на автобусе № 1, 3, 5 до остановки «Парковый проезд»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300метров
3.2.2. Время движения (пешком): 10 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет -(лестницы на крылечках, лестницы при спуске на участки): есть, нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (пандусов нет)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа:
«А» (доступность всех зон и помещений - универсальная);
«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);
«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);
«Нет» (не организована доступность);
<***>указывается худший из вариантов ответа(в строке).

3.4. Состояние доступности основных структурно функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К	О	С	Г	У	Для всех

		передвигающихся на креслах-колясках	нарушениями опорно-двигательного аппарата	с нарушениями зрения	с нарушениями слуха	с умственными нарушениями	маломобильных групп населения <**>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДЧ
8.	Все зоны и участки <**>	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

<*>Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.));

Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа(в строке / столбце).

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ	ремонт (текущий, капитальный);	индивидуальное решение с	технические решения

		обеспечен)	оснащение оборудованием	техническими средствами реабилитации .	невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		- установка тактильных дорожек, мест для отдыха - установка нормативных пандусов и поручней	-размещение информации об объекте социальной инфраструктуры, схемы движения, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне - установка приставных пандусов - установка кнопки вызова	-согласование в органах ГИБДД и создание мест для парковки.
2.	Вход (выходы) в здание		- установка нормативных пандусов и поручней - установка кнопки вызова	- размещение вывески с планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, - установка приставных пандусов	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		- установка нормативных пандусов и поручней	-размещение вывески с планом здания, включая пути эвакуации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне - установка приставных пандусов	- оборудовать визуальной, тактильной и акустической (речевой и звуковой) информацией с указанием групп помещений, в которые можно попасть через данный вход
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			- установка приставных пандусов - оснащение	- установка нормативных пандусов и поручней

				одного из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий - приобретение индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	
5.	Санитарно-гигиенические помещения			- размещение вывески с названием помещения, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне - установление системы закрывания дверей, позволяющая открывать дверь снаружи - установить крючки для костылей, тростей	- установить поручни рядом с унитазом и раковиной
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			- размещение визуальных информационных знаков и указателей на желтом фоне черными буквами внутри здания, в т.ч. указатели запасных выходов	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				- согласование в органах ГИБДД и создание мест для парковки.
8.	Все зоны и участки		- установка тактильных дорожек, мест для отдыха - установка нормативных	- установка приставных пандусов -оснащение одного из помещений,	- согласование в органах ГИБДД и создание мест для парковки.

			пандусов и поручней. - установка раздвижных дверей	предназначенного для проведения массовых мероприятий -.приобретение индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Страна Чудес» (МАДОУ детский сад «Страна чудес»)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: обеспечена достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование общественной организацией инвалидов

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2.	сменные кресла-коляски	Временно отсутствует
3.	адаптированные лифты	отсутствует
4.	поручни	Временно отсутствует
5.	пандусы	отсутствует
6.	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует
7.	раздвижные двери	отсутствует
8.	доступные входные группы	Временно отсутствует
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
10.	доступная ширина дверных проемов и стенах, лестничных маршей, площадок	Временно отсутствует
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Временно отсутствует
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-	Временно отсутствует

	точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией	Временно отсутствует
14.	иные	

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	ВНД
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	ДЧ
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	ДЧ
5.	предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	ДЧ
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	ДЧ
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	ВНД
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	ДУ
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	ДУ
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	ДП
11.	обеспечение предоставления услуг тьютера, ассистента	ДУ
12.	иные	–

7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

7.1.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их	Сроки

	доступности для инвалидов**	
1.	Проведение паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг	2016 г.
2.	Снижение количества барьеров, препятствующих беспрепятственному доступу инвалидов на объект и получению услуг за счет адаптации структурно-функциональных зон	2018 – 2030 годы
3.	Увеличение количества структурно-функциональных зон с надлежащим размещением оборудования и носителей информации	2020 – 2030 годы
4.	Увеличение количества структурно-функциональных зон, приспособленных для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (индивидуальная мобильность различных категорий инвалидности)	2020 – 2030 годы

7.2.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1.	Обучение работников образовательных организаций по вопросам сопровождения инвалидов в ОО	ежегодно
2	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере образования	2017 г.

7.3. Период проведения работ в рамках исполнения: при выделении финансовых средств

7.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

7.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

7.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: 01.03.2021 http://wonderland-nu.ucoz.com
(наименование сайта, портала)

8. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
8.1. Анкеты (информации об объекте) от «10» февраля 2021 г.
8.2. Акта обследования объекта: акт № 3 от «10» февраля 2021 г.
8.3. Решения Комиссии ДУ от «10» февраля 2021 г.

Заведующий структурным подразделением
– детский сад №43 «Зайчик» /Л.С. Бурунова