

**Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2021/2022 учебному году**

Составлен «30» июня 2021г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес», структурное подразделение – детский сад №14 «Берегиня»

2. Юридический адрес: *(в соответствии с уставом образовательной организации)*

Юридический адрес: Россия, 624130, Свердловская область, город Новоуральск, ул. Ленина д. 152

3. Фактический адрес:

Россия, 624130, Свердловская область, город Новоуральск, ул. Парковый проезд, д.3
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания 1962 г.

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Заводчикова Ольга Германовна, директор МАДОУ детский сад «Страна чудес», телефон 6-35-41

Исмаилова Татьяна Васильевна, заведующий структурным подразделением – д/с № 14 «Берегиня», телефон 6-11-81

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением Администрации НГО от 21.04.2021г. №853-а «О приемке образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году», приказом Управления образования Администрации НГО от 20.04.2021г. №116 «О подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Новоуральского ГО, к 2021/2022 учебному году», приказом МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 11.05.2021г. № 01-06/26 «О подготовке к 2021–2022 учебному году», приказом МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 20.05.2021г. № 01-06/28 «О приемке структурных подразделений к новому 2021-2022 учебному году».

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Заводчикова О.Г. - директор МАДОУ детский сад «Страна чудес».

7.2. Члены комиссии:

Евтушенко И.В. - заместитель директора по АХР;

Круглова И.Л. – юрисконсульт;

Ларионов В.Г. - специалист по охране труда;

Никитина Е.А. - специалист по кадрам, председатель профкома;

Султанова О.Р. - технолог;

Гришин К.А. – государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» по пожарному надзору;

Швыряев А.А. - инженер гр. ОВИЭИТСОиБ ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

7.3. Приглашенные:

Представитель обслуживающих организаций ООО «Энергосервис» - Шамин В.П., начальник участка;

Представитель обслуживающей организации ООО «Сова-Монтаж» - Паладий В.Г., инженер.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес», структурное подразделение - детский сад № 14 «Берегиня»

к 2021/ 2022 учебному году готова
(готова / не готова)

Председатель
комиссии:

О.Г. Заводчикова



(подпись)

Члены

комиссии:

Евтушенко И.В.




(подпись)

Ларионов В.Г.




(подпись)

Круглова И.Л.




(подпись)

Султанова О.Р.



(подпись)

Никитина Е.А.



(подпись)

Швыряев А.А.



(подпись)

Гришин К.А.



(подпись)

Приглашенные специалисты:

Шамин В.П.



(подпись)

Паладий В.Г.



(подпись)

Приложение № 1
к Акту готовности
образовательной организации
к 2021/2022 учебному году

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес» (новая редакция), утвержденный Постановлением Администрации НГО от 14.11.2019 № 2250-а. Изменения в Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес» утверждены Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 23.10.2020 № 2272-а.
3	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права бб АЖ № 679515, выдано 26.11.2014 г. оперативное управление (здание)
4	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права бб АЖ 679543, выдано 28.11.2014 г. Постоянное (бессрочное) пользование (земельный участок)
5	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных	1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 13.01.2014 № 17624 (серия 66ЛЮ1 №0003703) с приложением к лицензии (серия 66П01 №0009694). Выдана на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.11.2014 №1632-ли, бессрочно.

1	2	3	4
		образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	2) все данные, указанные в лицензии, соответствуют данным Устава 3) Дошкольное образование Дополнительное образование детей и взрослых 4) Не требуется
6	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1.Имеется. Модуль 4. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет на 2020-2021 учебный год. ПРОЕКТ Модуль 4. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет на 2021-2022 учебный год. Актуализация и утверждение «Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет» на 2021-2022 учебный год в срок - до 27.08.2021г.
7	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Имеется на 2019-2021г.г. Утверждена приказом директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 29.12.2018 г. № 01-05/124 согласована УО Администрации НГО 21.12.2018 г.
8	Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) имеется в наличии ПРОЕКТ Годового план работы педагогического коллектива структурного подразделения – детского сада № 15 на 2021-2022 годы. 2) Будет утвержден приказом директора в срок до 27.08.2021г.
9	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1 0

1	2	3	4
10	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;	1) В одну смену, с 12-ти часовым пребыванием воспитанников, с понедельника по пятницу с 6:30 до 18:30 часов, исключая выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни 2) 3 группы 3) 0
11	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 45 детей 2) 3 группы 3) 43 ребенка 4) 0 5) 0
12	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники;	1) по штатному расписанию: Администрация – 1,0 Учителя - 0 Воспитатели – 6,5 Специалисты – 1,75 иные работники – 11,5 2) по факту: Администрация - 0,5 Учителя - 0 Воспитатели – 5,0 Специалисты – 0,5 иные работники – 9,5

1	2	3	4
		медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	3) наличие вакансий (указать) – старший воспитатель, воспитатель, повар, уборщик служебных помещений
13	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт от 16.06.2021г. приёма-сдачи выполненных работ (электрооборудование), Акт приема – сдачи выполненных работ тепловых энергоустановок и сантехнического оборудования согласно плана-графика ППР санитарно-технического оборудования на 2021 г. (июль, август).
15	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	Соответствует / не соответствует	Соответствует Оснащённость ученической мебелью в соответствии с СП 2.4.3648-20
16	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Не предусмотрена
17	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	Соответствует / не соответствует	Мастерские отсутствуют
18	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Имеется музыкально-физкультурный зал. Готов для занятий физической культурой.
20	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивный инвентарь в наличии, инвентарь и оборудование в исправном состоянии. Акт осмотра и проверки от «17» 06. 2021г
21	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Спортивная площадка имеется, соответствует требованиям.
22	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Спортивного оборудования на спортивной площадке, физкультурном зале, требующего проведения испытаний, не имеется Акт осмотра спортивного оборудования от 17.06.2021г

1	2	3	4
23	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1. Предписание ГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» от 30.04.2021, № 14/1/1 2. Неустраненных нарушений -1 пункт Предписания ГПН 3) 0 4. План по устранению нарушения имеется. Разрабатывается проект на установку автоматического открывания ворот. 5. отсутствует. Будет предоставлен по мере устранения нарушения
25	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за ПБ структурного подразделения - детского сада №14 «Берегиня»: Исмаилова Т.В., заведующий структурным подразделением (приказ от 16.06.2021г № №01-07/91 «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности») Лица, ответственные за ПБ помещений: -Третьякова Л.В., повар детского питания, Распоряжение от 11.01.2021 №15 « О назначении ответственных за включение и выключение электроплит в детском саду»; - Таланкина С.Б., кладовщик Распоряжение от 11.01.2021 №17 «О назначении ответственных лиц за противопожарное состояние производственных и складских помещений в детском саду» - Таланкина С.Б, кастелянша, Распоряжение от 11.01.2021 №17 «О назначении ответственных лиц за противопожарное состояние производственных и складских помещений в детском саду»
26	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в	1) В соответствии с Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»» (далее - Приказ МЧС России от

1	2	3	4
		<p>образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>12.12.2007 № 645) с отрывом от производства обучен(ы) (периодичность обучения- не реже 1 раза в 3 года после последнего обучения): Заведующий структурным подразделением - детским садом № 14 «Берегиня» МАДОУ детский сад «Страна чудес» Исмаилова Т.В. обучен 08.06.2020 г. Протокол № 1 от 08.06.2020 г. в соответствии с «Тематическим планом и специальной программой обучения пожаро-техническому манимуму заведующих детскими садами (руководителей структурных подразделений учреждения)», утвержденным директором МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 27.09.2013 г., согласованным с Начальником отдела ГПН ФГКУ «СУ ФПС №5 МЧС России» 13.09.2013 г. По результатам обучения выдано удостоверение от 08.06.2020 № 1 2) В соответствии с Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 без отрыва от производства (периодичность обучения- не реже 1 раза в 3 года после последнего обучения) Виноградова М.С., заведующий хозяйством обучен 22.12.2020 года, протокол № 3 от 22.12.2020 года, являющийся ответственным за пожарную безопасность в структурном подразделении – детский сад № 14 «Берегиня» МАДОУ детский сад «Страна чудес» и проведение противопожарного инструктажа. 3). Обучение сотрудников по пожарной безопасности проводится ежеквартально в соответствии с Планом основных мероприятий детского сада №14 «Берегиня», структурного подразделения МАДОУ детский сад «Страна чудес» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на водных объектах», согласованным 26.02.2021г специалистом по ОТ МАДОУ детский сад «Страна чудес» В.Г. Ларионовым,</p>

1	2	3	4
			<p>разработанным в соответствии с Тематическим планом обучения работников организаций, расположенных на территории Новоуральского ГО, по вопросам пожарной безопасности в 2021 году (утверждён Постановлением Главы НГО «Об организации обучения работников организаций, расположенных на территории НГО по вопросам пожарной безопасности» от 27.11.2020 № 2579-а).</p> <p>Согласно вышеуказанного плана в 2021 году проведено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обучение по теме № 1 проведено 15.03.2021 с охватом 14 чел. (запись в журнале «Пропаганды и обучения по ПБ в дс.№14 «Берегиня» от 15.03.2021). 2. Обучение по теме № 2 проведено 03.06.2021 с охватом 10 чел. (запись в журнале «Пропаганды и обучения по ПБ в дс.№14 «Берегиня» от 03.06.2021). 3. Обучение практическому применению первичных средств пожаротушения (огнетушители, внутренний противопожарный водопровод) проведено 10.02.2021г с охватом 11 чел. (протокол от 10.02.2021 № 1) и 02.06.2021 с охватом 12 человек (протокол от 02.06.2021г №2) 4. Противопожарный инструктаж (внеплановый) для сотрудников ОО проведен 06.04.2021г Государственным инспектором ФГКУ «СУ ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору с охватом 10 чел. (протокол от 06.04.2021 № 1); плановый инструктаж для сотрудников ОО проведен 29.03.2021 с охватом 18 чел., запись в журнале Учета инструктажей по ПБ от 29.03.2021г <p>Кроме вышеуказанного проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В соответствии с Положением по эксплуатации установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах Новоуральского городского округа, (утверждено постановлением администрации Новоуральского

1	2	3	4
			<p>городского округа от 22 февраля 2007 года № 295-а) проведено обучение (без отрыва от производства с периодичностью обучения 1 раз в год) Щекалев Е.Ю., инженер- инспектор по техническим средствам охраны ЧОО «Сова» - лица, ответственного за эксплуатацию АПС и оперативного персонала по контролю за состоянием установок АПС (охват 19 чел.), Запись в журнале Проверки знаний персонала, обслуживающего установку АПС, СОУЭ в дс №14, от 29.03.2029г.</p> <p>4) Обучение обучающихся ППБ не предусмотрено</p> <p>5) Эвакуационные учения с работниками, обучающимися и иными лицами, находящимися на объекте (территории) проводятся в соответствии с Приказом Управления образования от 11.03.2021г №66 «О противопожарных мероприятиях весенне-летний пожароопасный период 2021 года»; Месячниками безопасности (май, сентябрь предыдущего учебного года).</p> <p>По результатам эвакуационных учений оформлены Акты от 11.09.2020г и 06.04.2021г</p>
27	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) ОО оснащена 8 огнетушителями марки ОУ-3 в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479).</p> <p>2) Журнал учета средств пожаротушения в наличии, заполняется регулярно.</p> <p>3) Проверка, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей производится лицом, ответственным за пожарную безопасность ОО и обслуживающей организацией ООО «Виола-Прим» (Лицензия №4-Б/01104 15.08.2013, срок действия бессрочно по договору от 25.02.2021г № 08-02/78-2021 «Работы на обслуживание противопожарного оборудования (огнетушителей)»</p> <p>Результаты проверки состояния огнетушителей занесены</p>

1	2	3	4
			<p>в специальный журнал Учета и технического обслуживания. Результаты технического обслуживания и перезарядки огнетушителей занесены: - в акты проверки огнетушителей от 19.10.2020г №_б/н - в специальный журнал Учета и технического обслуживания. - в паспорт огнетушителя. Проверка произведена 19.10.2020 г. Акт б/н от 19.10.2020г</p>
28	<p>Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация</p>	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>1) В ОО имеются системы АПС, СОУЭ и находятся в работоспособном состоянии (акт от 10.03.2021 № 879/03/21, Акт от 17.12.2020 № 879/1220, Акт от 16.09.2020 № 879/0920. 2) Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения производится ООО «СОВА-Монтаж» (лицензия от 06.07.2010 № 66-Б/00508, срок действия бессрочно по договору от 26.03.2021 № 152/МО-2//08-02/113-2021 «Эксплуатационное обслуживание технических средств охранной сигнализации, включая кнопку экстренного вызова, средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), скуды». Срок действия договора – до 30.06.2021. 3) Дублирующий сигнал «Пожар» с АПС ОО выходит по проводным линиям связи на ЦППС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» (на станцию АПС «Орион-ПРО»). Пульт контроля и управления «С2000М». Прибор управления системой речевого оповещения «Рокот-2» 4) Договор от 25.01.2021 г. № 15/02508/8//08-02/54-2021 об оказании услуг связи заключен с ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ". Срок действия договора до 31.12.2021 г. 5) Система противопожарной защиты не обеспечивает</p>

1	2	3	4
			<p>автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.</p> <p>До реализации пункта 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, Приказом МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 15.06.2021 г. № 01-07/88 возложена ответственность за ручное открывание ворот, установленных при въезде на территорию структурных подразделений – детских садов МАДОУ детский сад «Страна чудес», а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного въезда пожарной техники на территорию структурных подразделений – детских садов МАДОУ детский сад «Страна чудес» при пожаре или срабатывании автоматической пожарной сигнализации на заведующих структурными подразделениями – детскими садами.</p>
29	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479).
30	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	Да / нет	<p>Технический отчет по проведению электротехнических замеров в 2020г., ООО «Энергосервис»</p> <p>Электроустановки здания ОО соответствуют требованиям пожарной безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП.</p> <p>Проверки выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий проводятся ООО «Энергосервис» (лицензия от 30.03.2011 № 66-Б/0071,</p>

1	2	3	4
			срок действия бессрочно по договору от 11.01.2021 № 08-02/7-2021 «Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию функционирования коммуникационных, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования в здании детского сада». Обслуживающей организацией оформлен протокол от 11.2020 «Акт приема-сдачи выполненных работ»
31	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Внутреннее противопожарное водоснабжение не предусмотрено проектом. Пожарные гидранты наружного противопожарного водоснабжения за ОО не закреплены.
32	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Отделом государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 5 МЧС России» г. Новоуральск от 10.07.2015 г. № 65 540 - ОС-00011
33	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истёк; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписания отсутствуют 2) 0 3) 0 4) 0 5) план устранения нарушений с указанием сроков устранения не требуется в связи с отсутствием предписания 6) отчёт не требуется в связи с отсутствием предписания
35	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Обучение руководителя учреждения проведено - 10.04.2019 года. 2) не требуется 3) в соответствии с планом организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации МАДОУ детский сад «Страна чудес»; договор с ФГБУЗ ЦГиЭ №31 ФМБА России от 18.05.2021 №347//08-02/159-2021

1	2	3	4
36	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счёт собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) Имеется в наличии пищеблок.</p> <p>2) Оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью – в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3596-20, СП 2.4.3648-20;</p> <p>3) Контроль соответствия холодильного оборудования паспортным характеристикам осуществляет заведующий хозяйством детского сада. Распоряжение № 30 от 11.01.2021</p> <p>4) Организация горячего питания: за счёт собственного пищеблока, поступления мясных, рыбных полуфабрикатов и мучных кулинарных изделий;</p> <p>Договоры на поставку продуктов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 08-02/444-2020 от 14.12.2020 ИП Новрузов Р.А. 2. 08-02/453-2020 от 14.12.2020 ИП Чудакова М.А. 3. 08-02/475-2020 от 21.12.2020 ООО "Авангард Плюс" 4. 08-02/476-2020 от 21.12.2020 ООО "Авангард Плюс" 5. 08-02/477-2020 от 21.12.2020 ООО "Авангард Плюс" 6. 08-02/484-2020 от 29.12.2020 ИП Новрузов Р.А. 7. № 08-02/81-2021 от 03.03.2021 АО "ГК "РОСМОЛО" 8. № 08-02/98-2021 от 24.03.2021 ООО "Аврора" 9. № 08-02/99-2021 от 24.03.2021 ИП Бобров А.А. 10. № 08-02/100-2021 от 24.03.2021 ИП Бобров А.А. 11. № 08-02/101-2021 от 24.03.2021 ООО "Ураторгконтракт" 12. № 08-02/102-2021 от 24.03.2021 ООО "Уралторгконтракт" 13. № 08-02/104-2021 от 25.03.2021 ООО "Урлторгконтракт" 14. № 08-02/105-2021 от 25.03.2021 ООО "Уралторгконтракт" 15. № 08-02/106-2021 от 25.03.2021 ООО "Новоуральский мясной двор" 16. №08-02/107-2021 от 25.03.2021 ООО "Уралторгконтракт"

1	2	3	4
			17. № 08-02/108-2021 от 26.03.2021 ИП Епифанова О.В. 18. № 08-02/109-2021 от 26.03.2021 ООО "Аврора" 19. № 08-02/114-2021 от 29.03.2021 ИП Бобров А.А. 20. № 08-02/115-2021 от 29.03.2021 ООО "Наш хлеб" 21. № 08-02/119-2021 от 29.03.2021 ИП Новрузов Р.А. 22. № 08-02/120-2021 от 29.03.2021 ИП Чудакова М.А. 23. № 08-02/121-2021 от 29.03.2021 ООО "Социальное питание" 24. № 08-02/122 -2021 от 30.03.2021 ООО "Аврора" 25. № 08-02/124-2021 от 30.03.2021 ИП Новрузов Р.А. 26. № 08-02/125-2021 от 30.03.2021 ИП Бобров А.А. 27. № 08-02/131-2021 от 01.04.2021 ИП Чудакова М.А. 28. № 08-02/138-2021 от 12.04.2021 ООО "СервисПродукт" 29. № 08-02/141-2021 от 19.04.2021 ООО "Наш Хлеб" 30. № 08-02/142-2021 от 19.04.2021 ИП Тюпаев А.С. 31. № 08-02/144-2021 от 20.04.2021 ИП Чудакова М.А. 32. № 08-02/145-2021 от 20.04.2021 ИП Чудакова М.А. 33. № 08-02/152-2021 от 26.04.2021 ООО "СОЮЗ-ТРАНС" 5)100% б) Имеется паспорт пищеблока.
37	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	Наличие / отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр сотрудников проводится в соответствии с установленным графиком ежегодно 1 раз в год
38	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	Наличие / отсутствие	Имеется в наличии
39	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных	указать реквизиты	Установлена система вентиляции на пищеблоке, апрель 2015г. Техническое состояния вентиляции соответствует требованиям. Акт от 03.08.2020г

1	2	3	4
	организаций)		
40	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) медицинский кабинет имеется 2) Лицензия выдана ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России № ФС-66-01-001847 от 03.04.2014 приложение № 66 серии ФС № 0052561; Соглашение от 10.09.2013 года № 02-23/123-2013. Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 08-02/228-2018 от 11.09.2018 г. и договор безвозмездного пользования движимым имуществом № 08-02/229-2018 от 11.09.2018 г. 3) медицинская сестра – 1 врач – фтизиатр -1 договор № 02-23/123-2013 от 10.09.2013г.
41	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Акт плановой выездной проверки МУ №31 ФМБА России от 10.12.2020г. № 02.581 - вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
42	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Оборудование по обеззараживанию воздуха помещений: передвижная бактерицидная установка «Дезар» - 3 шт., рециркулятор бактерицидный РБ 2х15 стационарный – 2 шт.; воздухоочиститель Ballu – 3шт.
44	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	За каждой группой закреплено отдельное помещение
45	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора	Имеются по 1 дозатору на каждый вход

1	2	3	4
	применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	на вход в обеденную зону)	
46	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	В ОО обеспечен 5-дневный запас одноразовых масок и перчаток
47	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)	Имеются 2 термометра бесконтактных
48	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	В наличии Акт обследования и категорирования объекта (территории) от 27.10.2019г В наличии Акт плановой проверки антитеррористической защищенности объекта (территории) от 30.04.2021г В наличии Акт внеплановой проверки антитеррористической защищенности объекта (территории) от 03.06.2021г 1) Неустраненных нарушений – не выявлено в вышеуказанных актах; 2) Неустраненных нарушений, срок устранения которых истек – нет нарушений в вышеуказанных актах; 3) Не требуется план устранения недостатков, так как в акте не отражены недостатки. 4) Отчеты не требуются, так как отсутствует план

1	2	3	4
			устранения недостатков.
50	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	<p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) 	<p>В соответствии с Актом обследования и категорирования объекта (территории) от 27.10.2019 года объект (территория) отнесён к 4 категории опасности.</p> <p>Паспорт безопасности детского сада № 14 «Берегиня» МАДОУ детский сад «Страна чудес» разработан и согласован в подразделениях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 21.02.2020г. 2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» 21.02.2020г. 3) Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области 21.02.2020 4) Не требуется (в соответствии с требованиями ППРФ № 1006).
51	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность детского сада № 14 «Берегиня» МАДОУ детский сад «Страна чудес»: Исмаилова Т.В., заведующий структурным подразделением – детским садом №14 «Берегиня», приказ от 09.06.2021 №01-06/29 «О назначении ответственных лиц за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в МАДОУ детский сад «Страна чудес»
52	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	<ol style="list-style-type: none"> 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей 	Обучение на курсах повышения квалификации прошли: - с 11.09.2017 по 15.09.2017 Исмаилова Т.В. заведующий структурным подразделением – детским садом №14 «Берегиня» по Программе Подготовки должностных лиц и специалистов ГО и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (удостоверение о повышении квалификации № 782, дата выдачи удостоверения – 15.09.25017 , срок действия

1	2	3	4
			<p>удостоверения – 5 лет).</p> <p>- с 16.04.2019 по 19.04.2019 г. Исмаилова Т.В. заведующий структурным подразделением – детским садом №14 «Берегиня» по Программе: «Повышения уровня профессиональной подготовке в сфере профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений» в объеме 36 часов. (удостоверение № 47249, дата выдачи удостоверения 19.04.2019 г., срок действия удостоверения – 5 лет).</p> <p>2) Инструктажи сотрудников по антитеррористической безопасности проводятся 1 раз в квартал в соответствии с Планом основных мероприятий детского сада № 14 «Берегиня», структурного подразделения Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детского сада комбинированного вида «Страна чудес» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, согласованным 26.02.2021г специалистом по ОТ МАДОУ детский сад «Страна чудес» В.Г. Ларионовым.</p> <p>Инструктаж с сотрудниками проводит Исмаилова Т.В. заведующий структурным подразделением – детским садом №14 «Берегиня», прошедший курсы повышения квалификации и имеющий действующее удостоверение (см. пункт 1)).</p> <p>В 2020/2021 учебном году проведено 4 инструктажа, с охватом 18 чел.</p> <p>3) Практическая отработка действий персонала и обучающихся по антитеррористической безопасности проводится 1 раз в год в соответствии с Графиком проведения объектовых тренировок и отработки планов</p>

1	2	3	4
			<p>эвакуации структурных подразделений МАДОУ детский сад «Страна чудес» на 2021 год, утверждённым приказом МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 09.10.2020г № 01-06/45.</p> <p>В 2020/2021 учебном году проведены практические тренировки:</p> <p>- 11.09.2020 - по отработке плана эвакуации людей в случае получения сообщения по телефону о минировании детского сада» (акт от 11.09.2020 № б/н).</p> <p>В 2020/2021 учебном году всего проведено 1 практических отработок действий по антитеррористической безопасности с обучающимися и персоналом ОО, с охватом 41 чел.</p>
53	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	Наличие / отсутствие (указать реквизиты)	Планы эвакуации разработаны в соответствии с требованиями пожарной безопасности и утверждены директором МАДОУ детский сад «Страна чудес» в 2014 году в количестве 2 штук.
54	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	Наличие / отсутствие (указать реквизиты документа)	Организация пропускного и внутриобъектового режимов в детском саду №14 «Берегиня» регламентирована Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме в МАДОУ детский сад «Страна чудес», утвержденным директором МАДОУ детский сад «Страна чудес» Заводчиковой О.Г., 26.03.2020 г. согласованным директором ООО ЧОО «СОВА-Р».
55	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным</p>	<p>1) В дневное время физическая охрана объекта (территории) осуществляется штатным сотрудником - вахтером.</p> <p>2) Договор с Росгвардией не заключён.</p> <p>3) Не требуется, так как объект относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006.</p>

1	2	3	4
		предприятием (указать реквизиты)	
56	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Объект оснащён 3 кнопками тревожной сигнализации, из них:</p> <p>-1 стационарная КТС (размещена рядом со щитком АПС и СОУЭ);</p> <p>- 2 переносных КТС (1 находится у дежурного администратора на посту охраны, 2 – у заведующего структурным подразделением, в кабинете заведующего структурным подразделением).</p> <p>Все КТС в исправном состоянии, что подтверждено записью в журнале по проверке работоспособности стационарной и переносных тревожных кнопок. Проверка проводится ежедневно.</p> <p>2) Система тревожной сигнализации (КТС) выведена на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (далее - Росгвардия) в круглосуточном режиме.</p> <p>3) Договор от 26.03.2020 №152/МО-2//08-02/113-2021 на обслуживание системы тревожной сигнализации заключён с ООО «СОВА-Монтаж». Срок действия договора 30.06.2021.</p> <p>4) Нет, имеется в наличии.</p> <p>5) Нет, обслуживается.</p>
57	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Экстренное оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется в ручном режиме через систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. СОУЭ находится в работоспособном состоянии.</p> <p>2) Договор от 26.03.2020 № 152/МО-2//08-02/113-2021 на обслуживание СОУЭ заключён с ООО «СОВА-Монтаж» (Лицензия № 66-Б/00508 от 06.07.2010, срок действия – бессрочно.</p> <p>Срок действия договора – до 30.06.2021 .</p>

1	2	3	4
			<p>3) Нет, имеется в наличии.</p> <p>4) Нет, обслуживается.</p>
58	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1. Здание не подлежит защите охранной сигнализацией, так как объект относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006.</p> <p>2. -</p> <p>3. Охранная сигнализация отсутствует, так как объект относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 и не подлежит защите охранной сигнализацией.</p> <p>4. Охранная сигнализация не обслуживается в связи с её отсутствием, так как объект относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 и не подлежит защите охранной сигнализацией.</p>
59	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>1) В детском саду № 14 «Берегиня» смонтирована система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории).</p> <p>2) На объекте (территории) ОО установлено 6 видеокамер, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внутренних видеокамер - 1 шт. (вид видеокамер - купольная, модель видеокамер –HiWatch DS - 1203). - наружных видеокамер - 5 шт. (вид видеокамер – уличная цилиндрическая, модель видеокамер - HiWatch DS - 1200). <p>3) Изображение с видеокамер выведено на монитор, расположенный на посту охраны. Система видеонаблюдения обеспечивает архивирование и хранение данных в течение одного месяца.</p> <p>4) -</p>
60	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) На первом этаже в кабинете завхоза оборудован пост охраны.</p> <p>Пост охраны оборудован:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монитором системы видеонаблюдения; - кнопкой тревожной сигнализации.

1	2	3	4
	войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)		2) Нет, имеется пост охраны.
61	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Пост охраны размещён в кабинете завхоза 2) Нет, имеется пост охраны.
62	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1. Объект не подлежит оснащению ручным металлодетектором 2. Объект не подлежит оснащению ручным металлодетектором, так как относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006.
63	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1. Объект не подлежит оснащению СКУД в соответствии с ППРФ № 1006. 2. Не требуется, так как отсутствует СКУД. 3. Да, отсутствует, так как в соответствии с ППРФ № 1006 не подлежит оснащению СКУД. 4. Да, в связи с отсутствием СКУД.
64	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Для въезда автотранспорта на территорию ОО имеются 1 ворота. 2) Количество ворот, обеспечивающих жесткую фиксацией створок в закрытом положении - 0, так как объект (территория) относится к 4 категории опасности и в соответствии с ППРФ № 1006 не требуется обеспечение жесткой фиксации створок в закрытом положении. Жесткая фиксация створок ворот в закрытом положении не требуется, так как объект (территория) отнесен к 4 категории опасности по ППРФ № 1006.
65	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые	1) Контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)

1	2	3	4
	прилегающую территорию объекта (территории)	меры)	отсутствуют. 2) Да отсутствует, так как объект (территория) отнесён к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 и не подлежит оснащению контрольно-пропускными пунктами.
66	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Въезды на объект (территорию) не оснащены средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами. 2) Да, отсутствуют средства снижения скорости и (или) противотаранные устройства, так как объект (территория) отнесён к 4 категории опасности по ППРФ № 1006.
67	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1. Для предотвращения доступа автотранспортных средств и посторонних лиц на территорию ОО имеется ограждение по всему периметру. 2) Состояние ограждения удовлетворительное.
68	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1. Объект (территория) частично оснащена системой наружного освещения. В соответствии с Актом обследования и категорирования объекта (территории) запланировано дооснащение территории системой наружного освещения в срок до 31.12.2021, при условии выделения Администрацией НГО финансовых средств. 2) Система наружного освещения находится в исправном состоянии.
69.	Раздел 7. Информационная безопасность		
70	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда проводится один раз в три месяца. Акты проведения ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности: от 24.09.2020г №1, от 22.10.2020г №2, от 21.11.2020г №3, от 24.12.2020г №4, от 28.01.2021 №5, от 24.02.2021 №6, от 24.03.2021г №7, от 26.04.2021г №8, от 27.05.2021г №9. Федеральный список экстремистских материалов последний раз обновлен 03.06.2021 года.
71	Наличие в образовательной	наличие/отсутствие	Отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет

1	2	3	4
	организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)		
72	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	К сети интернет подключены - 2 компьютера, к которым имеют доступ только сотрудники ОО (без доступа обучающихся).
73	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор с провайдером на предоставление услуги по контент-фильтрации отсутствует, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
74	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Контент-фильтрация на компьютеры не установлена, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
75	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации не проводится, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет
76	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	В ОО назначено лицо, ответственное за информационную безопасность: воспитатель Мертвищева Н.А. Распоряжение от 11.01.2021 №10 «О назначении ответственного лица за информационную безопасность в детском саду».
77	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
78	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную	На балансе дошкольной образовательной организации отсутствуют транспортные средства для перевозки воспитанников.

1	2	3	4
		<p>организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
79	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Паспорт дорожной безопасности (далее - Паспорт) в наличии, в том числе визуализированный в виде стенда.</p> <p>2) Паспорт утвержден 29.06.2018</p> <p>3) Паспорт согласован в ОГИБДД МУ МВД России по НГО и МО «п. Уральский» 29.06.2018г.</p> <p>4) Паспорт согласован с Главой Новоуральского городского округа 06.07.2018г</p>
80	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	Наличие / отсутствие	<p>В ОО отсутствует уличная площадка.</p> <p>МАУ ДО «СЮТ» организовано сетевое взаимодействие с ОО по использованию:</p> <p>- специализированного кабинета по изучению основ безопасности дорожного движения, оборудованного учебно-методическими и демонстрационными материалами, мультимедийной и</p>

1	2	3	4
			компьютерной техникой, автотренажёром; - детского автогородка, как учебно-методического центра по обучению детей образовательных учреждений города основам безопасности дорожного движения. Договор между ОО и МАУ ДО «СЮТ» от 01.09.2020г № 08-02/285/17-2020//19/1/09-09
81	Наличие класса «Светофор»	Наличие / отсутствие	Отсутствует класс «Светофор».
82	Наличие уголков безопасности дорожного движения	Наличие / отсутствие	В дополнение к визуализированному паспорту дорожной безопасности образовательной организации имеются уголки безопасности дорожного движения» в количестве 3 шт., которые расположены в групповых ячейках
83	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) Ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода, в наличии. 2) количество пешеходных переходов соответствующих ГОСТ Р52289–2004: 2 шт., из них 0 регулируемых, 2 нерегулируемых. 3) Тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части, в наличии; состояние удовлетворительное.
84	Раздел 9. Охрана труда		
85	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 16.06.2021 года № 01-07/90 о назначении ответственного лица за управление охраной труда в д/с: заведующего структурным подразделением -д/с № 14 «Берегиня» – Т.В.Исмаилову
86	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор МАДОУ детский сад «Страна чудес» и приложения к нему на 2020 – 2022 гг. Введен в действие с 19.12.2019 года. Решение Двухсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в МАДОУ детский сад

1	2	3	4
			<p>Страна чудес» от «16» декабря 2019 г. протокол № 18; решение конференции трудового коллектива от «18» декабря 2019 г. протокол № 3 Зарегистрирован ГКУ «Новоуральский центр занятости» 22.01.2020г. Изменения в Коллективный договор МАДОУ детский сад «Страна чудес» и приложения к нему на 2020 – 2022 гг. Введен в действие с 30.11.2020 года. Решение Двухсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в МАДОУ детский сад Страна чудес» от «26» ноября 2020 г. протокол № 19 Зарегистрирован ГКУ «Новоуральский центр занятости» 02.12.2020г.</p>
87	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) удостоверение №33310 от 29.09.2020г АНО ДПО «УЭЦ ОТ и ПБ» 2) удостоверение № 0395 от 23.07.2018г. НЧОУДПО «Охрана труда и безопасность»
88	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	Наличие / отсутствие	Имеется в наличии план работы по охране труда и профилактике детского травматизма на 2021 год.
89	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Приказ об утверждении перечня СТО ССБТ, РД СУОТ и ИОТ, программы инструктажа и проверки знаний Утверждены приказом директора МАДОУ детский сад № 01-07/197 от 23.12.2020 г.
90	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	Наличие / отсутствие	Имеется Журнал по проведению инструктажей по охране труда
91	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Инструктажи проводятся планово 2 раза в год
92	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих	1. 17. 2. 17.

1	2	3	4
	начало учебного года	мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	3.нет 4. 2025г.
93	Раздел 10. Ремонтные работы		
94	Проведение капитального ремонта	виды работ	Планируется ремонт пищеблока в 2021 году
95	Проведение текущего ремонта	виды работ	Не проводился
96	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы	<ul style="list-style-type: none"> - Ремонт умывальной комнаты и туалета в группе "Солнышко": замена половой и настенной плитки; - Устройство организованного стока воды с кровли; - Ремонт системы вентиляции; - Ремонт крылец