

Приложение \_\_\_\_  
 К Паспорту доступности объекта и услуг № \_\_\_\_  
 Дата обследования «11» 11 2011 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

МАДОУ детский сад «Страна чудес» структурное подразделение детский сад № 52 «Улыбка»

Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Тегенцева 6/1

№ п/п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложные мероприятия (2 этап)
1.	<b>Территория, прилегающая к зданию</b>  -Вход (входы) на территории - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) -Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1.Отсутствует нормативная информация об объекте. 1.2. Удалённость выделенных парковочных мест для инвалидов от входа в здание 1.3. Отсутствует комплексная и непрерывная система информации о направлении к объекту в т.ч тактильная; 1.4. Наличие неадаптированного перепада высот на пересечении тротуара и проезжей части 1.5. На совмещённых путях для транспорта и пешеходов отсутствует ограничительная разметка 1.6. Ненормативный уклон путей движения 1.7. Не организован допуск собаки-проводника на территорию (запрет на выгул животных)	- Разработка схемы движения внутри здания	- Установка тактильных дорожек, мест для отдыха. - согласование в органах ГИБДД и создание мест для парковки. -согласование на допуск собаки – проводника. -Согласование на нанесение разметки, в том числе тактильной
2.	<b>Вход в здание</b>  - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка	2.1. Лестница не дублируется пандусом или иными подъёмными устройствами 2.2. Отсутствие контрастной маркировки на прозрачных полотнах двери 2.3. Коврик в тамбуре не закреплён		2.1. Установить информационное табло со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 2.2. Разместить

№ п/п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложные мероприятия (2 этап)
	(перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.5. Отсутствие информации для инвалидов по зрению, в т.ч предупреждающей и направляющей		предупреждающую тактильную информацию перед дверью 2.3. Организовать другой вход для инвалидов на креслах-колясках с размещением информации на путях движения и организацией парковочных мест.
3.	<b>Путь движения внутри здания</b>  - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1.Отсутствуют направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению 3.2. Отсутствует непрерывная информация о направлении пути движения к санитарно-гигиеническим помещениям 3.3. Лестницы не дублируются пандусом или другими подъемными устройствами 3.4. Отсутствие контрастной маркировки на прозрачных полотнах двери 3.5. Не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов 3.6. Отсутствует место для собаки-проводника	3.3. Разместить информацию о направлении пути движения к санитарно-гигиеническим помещениям  3.6. Организовать зону для размещения собаки-проводника на территории объекта.	3.1.Установить тактильные направляющие и предупреждающие указатели на пути движения
4.	<b>Зоны целевого назначения здания</b>  -Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма	4.1. Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями слуха в зале 4.2. Не организован сурдоперевод 4.3. Отсутствует информация для инвалидов с нарушениями зрения	4.1.Организовать допуск сурдопереводчика на объект 4.2. Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха максимально близко к источнику звука	4.1.Установить стационарную индукционную систему для инвалидов с нарушениями слуха - в зале

№ п/ п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложные мероприятия (2 этап)
	<p>обслуживания</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прилавочная форма обслуживания</li> <li>- Форма обслуживания с перемещением по маршруту</li> <li>- Кабина индивидуального обслуживания</li> </ul> <p><b>Жилые помещения</b></p> <p><b>Места приложения труда</b></p>			
5.	<p><b>Санитарно-гигиенические помещения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Туалетная комната</li> <li>- Душевая/ванная комната</li> <li>- Бытовая комната (гардеробная)</li> </ul>	<p>5.1. Выключатели размещены высоко</p> <p>5.2. Отсутствует доводчик на двери в кабинку</p> <p>5.3. Отсутствует кнопка вызова персонала</p> <p>5.4. Установлены круглые ручки для подачи воды</p> <p>5.5. Отсутствуют поручни рядом с унитазом и раковиной</p> <p>5.6. Габариты кабины не соответствуют нормативу</p> <p>5.7. Отсутствует свободное пространство рядом с унитазом</p> <p>5.8. Узкие дверные проёмы</p>		<p>5.1. Установить информацию о назначении помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками</p> <p>5.2. Установить кнопку вызова персонала со шнурком</p> <p>5.3. Установить поручни рядом с раковиной</p> <p>5.4. Заменить смеситель на сенсорный или локтевой специализированный смеситель с длинной ручкой</p> <p>5.5. Установить поручень в кабинке для инвалидов с патологией ОДА</p>



**К** – передвигающиеся на креслах-колясках,  
**О-н** поражение нижних конечностей,  
**О-в** поражение верхних конечностей,  
**С-п** полное нарушение зрения – слепота,

**С-ч** частичное нарушение зрения,  
**Г-п** полное нарушение слуха – глухота,  
**Г-ч** частичное нарушение слуха,  
**У** – нарушение умственного развития

Председатель комиссии: Заведующий структурным подразделением – д/с № 52  Т. В. Коровина

Члены комиссии: Заведующая хозяйством  С. В. Еремеева

Уполномоченный по ОТ  Т. В. Макеева